

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/01/2013

<i>PRATICA N:</i>	<i>26/2012</i>	<i>QUALIFICA DELL'INTERVENTO:</i>	<i>NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO</i>
<i>RICHIEDENTE:</i>	<i>Sig. RONCO ANGELO DARIO</i>	<i>PROGETTISTA:</i>	<i>Geom. MATTEUZZI MARCO</i>
<i>DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO:</i>	<i>Ampliamento volumetrico (piano casa)</i>		

A conclusione dell'istruttoria della pratica e dell'esame della documentazione presentata , la **Commissione Locale per il Paesaggio**, al riguardo, ha espresso il seguente parere :

Favorevole

La commissione locale per il paesaggio esaminato in progetto esprime parere favorevole in quanto l'intervento si inserisce correttamente nel contesto d'ambito senza compromettere significative l'effetto ambientale. Si raccomanda comunque che l'esecuzione del paramento esterno di progetto sia eseguito come indicato peraltro nella sezione trasversale con uno strato di corsi regolari in pietra della profondità minima di 20 cm. e stilatura profonda dei giunti in sintonia con i paramenti già preesistenti.

Il Segretario Verbalizzante