

**COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**  
**VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/06/2013**

<i>PRATICA N:</i>	<i>20/2012</i>	<i>QUALIFICA DELL'INTERVENTO:</i>	<i>NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO</i>
<i>RICHIEDENTE:</i>	<i>Sig.ra CONSIGLIERE LUISA TERESA</i>	<i>PROGETTISTA:</i>	<i>Geom. MATTEUZZI MARCO</i>
<i>DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO:</i>	<i>Ampliamento volumetrico (piano casa)</i>		

A conclusione dell'istruttoria della pratica e dell'esame della documentazione presentata , la **Commissione Locale per il Paesaggio**, al riguardo, ha espresso il seguente parere :

Favorevole con prescrizioni

La Commissione locale per il paesaggio ritiene che l'intervento sia morfologicamente congruente e che introduca anzi degli effetti migliorativi sull'elemento di schiera attraverso l'uniformità della copertura. Si richiede che l'elemento decorativo del frontone est e ovest si riduca alla semplice fascia sotto il bordo del tetto. Si raccomanda che lo sporto di gronda sia costituito esclusivamente dalla lastra terminale di ardesia (è da escludere l'aggetto della soletta di copertura).

Il Segretario Verbalizzante