

**COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**  
**VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/09/2011**

<i>PRATICA N:</i>	<i>38/2011</i>	<i>QUALIFICA DELL'INTERVENTO:</i>	<i>NON SPECIFICATO</i>
<i>RICHIEDENTE:</i>	<i>Sig. Viani Claudio</i> <i>Sig.ra VERGASSOLA MONICA</i>	<i>PROGETTISTA:</i>	<i>Geom. ROMANO Danilo</i>
<i>DESCRIZIONE SOMMARIO DEL PROGETTO:</i>	<i>Realizzazione autorimessa interrata.</i>		

A conclusione dell'istruttoria della pratica e dell'esame della documentazione presentata , la **Commissione Locale per il Paesaggio**, al riguardo, ha espresso il seguente parere :

Favorevole

La commissione locale per il paesaggio esaminate le osservazioni presentate in data 02/08/2011, al proprio parere contrario, espresso con verbale del 20/07/2011 (P.E.5/2010), ritiene che, per quanto attiene la sistemazione vegetazionale, siano superate le perplessità con le dimostrazioni assunte nella relazione agrotecnica, mentre le riduzioni volumetriche degli interrati che assommano ad un 30% rispetto alla precedente proposta, dovranno essere ulteriormente incrementate, con la riduzione dei due box interni lato monte a m. 3,20 netti. Inoltre sia prevista la chiusura dell'accesso principale con un serramento a scorrimento interno. Mentre sia previsto come effettivamente indicato nei fotomontaggi - ma non risulta graficamente indicato sugli elaborati grafici – la predisposizione di un muro in pietra facciavista in pietra locale a corsi orizzontali di almeno 20 cm arretrando conseguentemente il muro per consentire l'inserimento del rivestimento. Si ritiene, viste le considerazioni sopra esposte, che l'intervento possa essere autorizzato alla luce delle controdeduzioni esposte nella nota sopra richiamata.

Il Segretario Verbalizzante