

Imperia,

Prot n. 15526/09 del 30-04-2009

Prot. Int. 20/09

Progettista: Arch. GUIDI Piercarlo

Responsabile del Procedimento: Geom. Paolo RONCO

Sig. DAPRELA' Emilio

Regione Bussi, 45

18100 IMPERIA

**OGGETTO:**

Permesso di Costruire per realizzazione di fabbricato agricolo connesso alla conduzione di fondo in VIA POGGI.

La presente per informarLa che in relazione all'istanza indicata in oggetto, la Commissione Locale per il Paesaggio, in data 31/03/2010, n.4, ha espresso il seguente parere:

"... esaminati gli elaborati progettuali ritiene di rinviare l'esame della pratica affinché venga prodotta una nuova soluzione progettuale che preveda: - una quota di imposta del solaio di copertura ad una altezza non superiore a m 2.50; - porticati di estensione tale da non eccedere il 15% della superficie dell'alloggio; - piano interrato interamente realizzato con altezza netta non superiore a m 2,50; - il solaio di copertura non dovrà avere uno spessore inferiore a cm 30. Tutto ciò premesso si evidenzia altresì che dovrà essere maggiormente giustificata la connessione del fabbricato con il fondo agricolo".

Si fa presente che per eventuali chiarimenti gli Uffici sono a disposizione della S.V. o del progettista nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Distinti saluti.

AS/..

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Servizio Beni Ambientali e Paesaggio

**Geom. Paolo RONCO**