

**COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**  
**VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/08/2013**

<i>PRATICA N:</i>	<i>98/2011</i>	<i>QUALIFICA DELL'INTERVENTO:</i>	<i>NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO</i>
<i>RICHIEDENTE:</i>	<i>Sig.ra Sarni Maria Luisa</i>	<i>PROGETTISTA:</i>	<i>Geom. TERRILE Gianluca</i>
<i>DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO:</i>	<i>Ampliamento edificio esistente, realizzazione magazzino agricolo totalmente interrato.</i>		

A conclusione dell'istruttoria della pratica e dell'esame della documentazione presentata , la **Commissione Locale per il Paesaggio**, al riguardo, ha espresso il seguente parere :

Favorevole con prescrizioni

La Commissione locale per il paesaggio esprime parere favorevole a condizione che la finestra al primo piano sul lato sud del corpo aggiunto deve essere dimensionata in maniera da raggiungere il rapporto aeroilluminante anche senza il contributo della finestra prevista nel prospetto est. La parte del serramento sottostante l'altezza minima di sicurezza dovrà essere protetta da una ringhiera a bacchette di disegno semplice. Il terrazzo sovrastante dovrà essere realizzato eliminando i pilastri centrali. La portafinestra di accesso al nuovo terrazzo dovrà essere spostata in modo da non interferire con la sagoma del tetto.

Il Segretario Verbalizzante