

ESPRIMO IL PARERE AMBIENTALE DES AGO 07.2010 n. 139 art. 4, comma 6)

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Dati Richiedente: Andre EMERIZIO 3-10-1942 C.F.: RCCMHL42R13E290X domiciliato c/o Geom. Andrea

DEPARTIGAVIO 10555 P.Toglio : 7 mappale : 987

Sezione FBM foglio : 7 mappale : 987 sub : 1

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

R: Zona di Interesse Zona artistico e di particolare pregio ambientale - art. 22

DISCIPLINA DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO PER IL VALORE storico-artistico e aree di cornice - art. 16

DEPARTIGAVIO 10555 P.Toglio : 7 mappale : 987 sub : 1

Sezione FBM foglio : 7 mappale : 987 sub : 1

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Manutenzione straordinaria di fabbricato con modifica copertura ed eliminazione di eternit in VIA BARTOLOMEO

E) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: fabbricato costruito anteriormente al 1940.

F) PARERE AMBIENTALE

1) PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f

L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz

DEPARTIGAVIO 10555 P.Toglio : 7 mappale : 987 sub : 1

3) CONCLUSIONI.

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres

Prescrizioni

- il manto di copertura sia realizzato con tegole laterizie marsigliesi, i cornicioni siano intonacati e tinteggiati el

- i canali di gronda ed i pluviali siano di rame, rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati

- la tettoia a sbalzo posta a riparo dell' ingresso dell'edificio sia realizzata con lastra/e in ardesia e struttura po

- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro

IL TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Sandra Amoretti

DERESPONSALE

Geom. Paolo RONCO