



1. 开锁根据采样电压判断系统选择，立即进入判定系统状态
2. 红色字体部分为人为手动操作，黑色字体部分为程序动作判定
3. 以采样电压为判定标准，不做一次性系统状态锁定
4. 开锁后进入某一系统状态后，只要不重新关开锁，无论电压处于什么变化值，均不做调整；只有关锁在开锁可以根据电压判定情况进行系统选择