

# Diario di lavoro

---

Luogo	Canobbio
Data	20.02.2020

## Lavori svolti

Oggi per prima cosa ho controllato che l'integrazione effettuata ieri, funzionasse correttamente, quindi ho avviato il server ed ho eseguito le seguenti richieste per effettuare il login, settare la frequenza, accendere e spegnere il generatore:

Effettuare il login:

```
curl -X POST -c c -b c http://localhost:8080/action/login -d "username=admin&password=123qwe"
```

Settare la frequenza a 10000 Hz

```
curl -X POST -c c -b c http://localhost:8080/action/generatorFrequency -d "frequency=10000"
```


Accendere il generatore


```
curl -X POST -c c -b c http://localhost:8080/action/generatorStatus -d "status=1"
```

Spegnere il generatore

```
Curl -X POST -c c -b c http://localhost:8080/action/generatorStatus -d "status=0"
```

Dopo di che ho iniziato ad aggiornare la documentazione. Per la quale ho iniziato dai diagrammi UML. Prima quello di relazione fra i componenti, il quale rappresenta le varie thread del progetto ed i componenti:





### Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

### Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono leggermente indietro con la documentazione. Attività 12.

Ho ancora 18 ore che ho saltato per malattia che posso recuperare nel momento del bisogno.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire la documentazione rimanente da fare, ed iniziare l'attività 13.