Numero Chiarimento	Data Richiesta	Quesito	Natura del chiarimento	Documento di riferimento	Risposta
250	06/02/2024	In relazione al Criterio di Valutazione A - Struttura Organizzativa e Modalità per l'espletamento del servizio, per permettere ai concorrenti di dimensionare in maniera corretta le risorse per ciascuna struttura, si chiede di indicare, per ciascuna ASL e per ciascuna struttura, se sono presenti Centrali Termiche che richiedono, a norma di legge, presidi H24 di conduzione di Centrali Termiche.	Tecnico	Criteri di Valutazione	Per quanto riguarda l'Aulss 7 nella sede dell'ospedale di Bassano è presente un conduttore della centrale termica h 24, 7 giorni /7. Nessun obbligo di conduzione H24 per le centrali termiche dell'ULSS 8. Nell'Azienda Ospedale-Università Padova presente l'obbligo del presidio H24 per le Centrali Termiche Est e Ovest del complesso di via Giustiniani. Nelle sedi dell Aulss 9 non sono presenti centrali termiche che necessitano la presenza h24 di conduzione. In AOUI VR, in entrambi le sedi Borgo Trento e Borgo Roma, nessun obbligo dì conduzione h24 per le centrali termiche. IOV non dispone di centrali termiche proprie. Nell'ULSS6 non sono presenti generatori di calore che richiedano il presidio h24.
251	08/03/2024	Secondo le previsioni dell'Allegato 5, G0 è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per il gas naturale relativo all'anno di presentazione dell'offerta. Il valore da utilizzare è l'indice gas naturale e gas di città (codice COICOP 04521) medio annuo relativo all'anno in cui è stata presentata l'offerta come pubblicato sul sito Istat (dati.istat.it) o reso disponibile in altre pubblicazioni ufficiali Istat Nell'ipotesi in cui l'offerta fosse presentata nel mese di marzo 2024, si chiede se G0 si calcoli come media dei valori pubblicati da Istat a gennaio e febbraio 2024 - ossia la media dei soli valori disponibili per il 2024 alla data di presentazione - oppure la media dei valori pubblicati da Istat nei 12 mesi antecedenti marzo 2024 - ossia da marzo 2023 a febbraio 2024	Tecnico/Amministrativo	Convenzione	Come previsto dall'art. 20.5 della Convenzione il valore da utilizzare è l'indice gas naturale e gas di città (codice COICOP 04521) medio annuo relativo all'anno in cui è stata presentata l'offerta (2024) come pubblicato sul sito Istat (dati.istat.it) o reso disponibile in altre pubblicazioni ufficiali Istat.
252	11/03/2024	Siamo a chiedere congrua proroga del termine di presentazione delle offerte in quanto ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposta ai quesiti posti, per i quali era previsto un riscontro almeno 6 gg. prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Inoltre, in base a quando enunciato nei chiarimenti ad oggi pubblicati (ad es. i Chiarimenti n. 167 e 170), non risultano ancora pubblicati i documenti per i quali era prevista una revisione.	Amministrativo	Bando	Si invia alla Deliberazione n. 104 del 01/03/2024 e di conseguenza al termine ultimo fissato.
253	12/03/2024	Siamo a chiedere cortesemente di caricare, sul portale Sintel tra i documenti di gara, "l'Allegato 8 Schema di offerta economica" in forma editabile (excel).	Amministrativo	Schema di offerta	Si invita a visiore quanto pubblicato sul portale SINTEL
254	14/03/2024	Nel chiarimento n. 142 avete indicato che con il provvedimento di modifica degli atti di gara sarebbe stato adeguato lo schema di offerta economica (che si chiede sia allegato anche in formato editabile) e integrato lo schema di convenzione ma a tutt'oggi nella piattaforma Sintel non sono allegati i documenti modificati.	Amministrativo	Schema di offerta	Si invita a visiore quanto pubblicato sul portale SINTEL

255	15/03/2024	1. Si chiede conferma che il presidio tecnologico con squadre di emergenza tecnica presenti H24 - 365 gg/anno (rif. art. 5.3 dell'ALLEGATO 6 CAPITOLATO TECNICO) sia da prevedersi sulle sedi ospedaliere al alta intensità di cura (elencate nell'ALLEGATO 5.2).	Tecnico/Amministrativo	Capitolato Tecnico	Il Presidio tecnologico è disciplinato dal punto 5.3 "Presidio tecnologico": si tenga presente la differenza, spiegata nel citato 5.3, con la prestazione richiesta dalla squadra di emergenza tecnica.
256	15/03/2024	2. Si chiede di integrare l'art. 20.5 dell'ALLEGATO 5 SCHEMA DI CONVENZIONE con la formula di calcolo del coefficiente revisionale relativo al servizio "Punti di erogazione acqua potabile calda e fredda con filtro 0.2 micron (anti legionella)", corrispondente alla voce di prezzo PD3.	Tecnico/Amministrativo	Convenzione	Si confermano gli atti di gara.
257	18/03/2024	Con riferimento al Lotto 4 AULSS 7 Pedemontana, si rileva che sul modello di Offerta economica alla voce PE1 - Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura è riportata la quantità 9.536 mq. Tale valore non è coerente con le norme di misurazione riportate all'art. 20.2 della Convenzione per le quali, se un ospedale è classificato come struttura ad alta intensità di cura, tutta la superficie dell'ospedale servita da impianti di illuminazione e forza motrice va computata sotto la voce PE1. Nel caso specifico del Lotto 4, l'Ospedale San Bassiano di Bassano è annoverato tra gli ospedali ad alta intensità di cura ed ha una superficie di 93.575 mq (si veda l'Allegato 5.2_ELENCO STRUTTURE ALTA INTENSITA' GVE). Considerare solo una minima parte dell'ospedale ad alta intensità di cura, computando il resto della superficie nella voce PE2 - Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture, ha l'effetto di una pesante sottostima della base asta, quantificabile come differenziale dei due prezzi unitari PE1 e PE2 per la superficie non considerata ad alta intensità di cura: (24,01798 – 11,18536) x (93.575 – 9.536) = 1.078.440,55 € / anno pari a circa il 10% del canone annuo convenzionale del Lotto. Si chiede pertanto a codesta SA di voler correggere e rettificare gli importi del Lotto 4 al fine di rendere la base asta coerente con le consistenze e la tipologia delle strutture oggetto del Lotto nonché congrua e sostenibile rispetto agli obblighi contrattuali, tra cui in primis l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 14 della Convenzione. L'aggiornamento dei valori suddetti in questa fase eviterebbe altresì possibili futuri contenziosi e difficoltà all'AULSS 7 stessa, atteso che in sede di predisposizione del PDS l'importo reale del servizio risulterà comunque più alto del valore convenzionale di aggiudicazione.	Tecnico/Amministrativo	Convenzione	Si confermano gli atti di gara ed i fabbisogni indicati nel modello di offerta economica.
258	21/03/2024	Con riferimento al quesito n. 95 del 15/01/2024, si chiede di voler gentilmente fornire risposta anche ai primi due punti, che si riportano di seguito per comodità: "Con riferimento all'elenco dei servizi analoghi riportato alla lettera a) del Paragrafo 6.2 'Requisiti di capacità tecnica e professionale' del Disciplinare di Gara, si chiede quanto segue: - conferma che per gli impianti elettrici e antincendio è possibile considerare anche l'attività di 'manutenzione' quale servizio analogo, in conformità sia con quanto previsto nel medesimo elenco per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e sia con le attività oggetto del presente appalto (cfr. lettera E del Paragrafo 3 del Disciplinare); - conferma che possono concorrere al raggiungimento del fatturato minimo richiesto anche gli importi relativi alla fornitura dei vettori energetici (gas e/o energia elettrica) qualora riferiti ad esempio ai contratti di 'Servizio Integrato Energia' e/o di 'Multiservizio Tecnologico integrato con la fornitura di energia' (e quindi non contratti di mera fornitura), in linea con l'oggetto del presente appalto che prevede anche la fornitura di energia.	Amministrativo	Disciplinare	-Come previsto dal Paragrafo 6.2, tra i servizi analoghi è ammesso anche il servizio di gestione di impianti elettrici con la sola esclusione della mera fornitura di energia elettrica e combustibili. -Si conferma il secondo quesito.

259	22/03/2024	Il mutato contesto internazionale ha portato a una significativa variabilità dei prezzi delle commodity energetiche con variazioni importanti tanto in salita (anni 2021/2022) quanto ora in discesa (anni 2023/2024). Tale contesto ha avuto anche come conseguenza un ripensamento degli indici di benchmark di acquisto delle materie prime energetiche da parte sia delle autorità che delle stazioni appaltanti (ARERA e CONSIP). Con delibera 374/2022/R/gas ARERA ha modificato l'indice di riferimento utilizzato per la determinazione delle tariffe applicate al cliente finale (Vulnerabile e Placet), ricorrendo alla media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso PSV italiano (PSV), con rilevazione mensile. Tale indice si affianca al già consolidato indice PUN (Prezzo Unico Nazionale Elettrico) pubblicato giornalmente dal GME (Gestore del Mercato Elettrico) per l'elettricità. In coerenza con questo indirizzo le attuali forniture CONSIP Energia e Gas (Energia Elettrica 21 e Gas Naturale 15) fanno anch'esse riferimento esplicito a questi indici variabili che vengo altresì pubblicati nel sito degli acquisti in rete destinati alla pubblica amministrazione (www.acquistinretepa.it). Tutti gli altri indici pubblicati da altri enti, tra cui gli indici NIC ISTAT energia elettrica e gas naturale, non sono altrettanto rappresentativi dell'andamento effettivo di costo a causa dei tempi ritardati di rilevazione e delle metodologie di rilevazione. Questi indici espongono dunque sia le stazioni appaltanti che gli operatori a rischi imprevedibili. Divergendo sia in salita che in discesa dagli indici reali di costo possono esporre la stazione appaltante a una ingiustificabile condizione di costo superiore a quella del bechmark Consip energetico ed espongono l'appaltatore a un'alea tra la propria struttura di costi e di ricavi senza alcun beneficio per la stazione appaltante. Questa alea, che non ci sarebbe con una indicizzazione invece a PSV e PUN, porterà gli appaltatori a ridurre gli sconti applicati in offerta creando un extracosto certo alla stazione appaltante senza alcun beneficio né di servizio né di rischio trasferito. Situazione che potrebbe essere evitata, come scritto, andando a proporre indicizzazioni in linea con gli attuali benchmark di mercato. Si chiede pertanto a codesta spettabile stazione appaltante di confermare che gli indici prescelti sono quelli NIC Elettricità e Gas anche in relazione alle considerazioni sopra esposte.	Tecnico/Amministrativo	Convenzione	Si confermano gli atti di gara.

260	25/03/2024	Con riferimento ai Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare di Gara, un RTI costituendo formato da 2 imprese soddisfa i suddetti requisiti nella seguente maniera: 1 - il requisito di cui al punto a) SERVIZI ANALOGHI è soddisfatto con il 100% di fatturato della Mandataria e il 0% di fatturato della Mandante; 2 - il requisito di cui al punto b) (SOA) è soddisfatto dalla Mandataria; 3 - entrambe le imprese soddisfano singolarmente i requisiti di cui ai punti c), d) ed e) del suddetto paragrafo. Si chiede, quindi, conferma che i servizi potranno essere eseguiti per il 75% dalla Mandataria e per il 25% dalla Mandante, e che gli interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico potranno essere eseguiti dalla Mandataria.	Amministrativo	Disciplinare	Come previsto dall'art. 6.3 del Disciplinare di gara, nel caso di Ragruppamenti temporanei ... a) Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente art. 6.2 richiesto in relazione alla prestazioni rientranti all'interno degli allinea di cui al punto a) del citato articolo deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Quanto alla SOA, come previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 36/202,, co. 11, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.
261	25/03/2024	1. Si chiede conferma che un Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di cui all'art. 65, co.2 lett. c) D.lgs 36/23 possa partecipare alla presente procedura mediante i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico e tecnico-professionali posseduti dalle consorziate indicate come esecutrici. 2. Si chiede conferma che contratti di sola fornitura combustibile e/o energia non debbano essere utilizzati in riscontro al requisito di all'art. 6.2 del Disciplinare di gara; 3. Con riferimento all'art. 6.2 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che i fatturati di contratti di "Servizio Integrato Energia" e/o di "Multiservizio Tecnologico integrato" che prevedono ciascuno anche la fornitura di energia (e quindi non contratti di mera fornitura), possano essere considerati complessivamente, nella loro totalità.	Amministrativo	Disciplinare	1. Si conferma; 2. Si conferma; 3. Si conferma, se la fornitura dell'energia è considerata in maniera indistinta nel canone del servizio.
262	26/03/2024	1. Si segnala che nello schema di convenzione risulta mancante - al paragrafo 20.4.4 "corrispettivo convenzionale annuo" - la quota di canone relativa agli Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi. Tale quota è specificata negli altri atti di gara: canone annuo + 20 per cento del canone annuo per Manutenzione Straordinaria + 10 per cento del canone annuo per Manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi. Il paragrafo indicato contempla il primo 20 per cento, ma omette di indicare il secondo 10 per cento. 2. Si chiede di integrare lo schema di convenzione con la formula di revisione prezzi relativa alla voce di prezzo PD3 Punti di erogazione acqua potabile calda e fredda con filtro 0,2 micron (antilegionella).	Tecnico/Amministrativo	Convenzione	1) gli interventi di adeguamento normativo così come le manutenzioni straordinarie non sono remunerati a canone ma a corrispettivo. 2) Si confermano gli atti di gara.

263	27/03/2024	5. Si rileva un'incongruenza tra le superfici delle strutture ad alta intensità di cura indicate nell' Allegato 3 (Allegato 5.2 ELENCO STRUTTURE AD ALTA INTENSITA' DI CURA), pubblicato nella documentazione rettificata, e le quantità (mq) relative al servizio E1 – Servizio energia impianti elettrici nelle strutture ad alta intensità di cura, presenti nell'allegato 7 (Modello di offerta economica). In particolare per quanto riguarda il Lotto 3 a fronte di una superficie indicata nell'allegato 3 di 45.942 mq corrisponde una superficie relativa al servizio E1 di 18.377 mq desunta dall'allegato 7. Analogamente per il Lotto 4, a fronte di una superficie di 93.575 mq indicata nell'allegato 3, corrisponde una superficie relativa al servizio E1 di 9.536 mq desunta dall'allegato 7. Si chiede di chiarire il motivo di tali differenze. 6. In riferimento all'allegato 8 (Allegato 12 al Progetto di gara), nello specifico riguardo alla tabella a pag. 14, di chiede di specificare se i consumi di GAS metano indicati in tabella siano già compresi all'interno dei consumi riportati per i vari lotti nel documento stesso nella sezione "Consumi GAS" da pag. 5 a pag. 7. 7. In riferimento all'allegato 8 (Allegato 12 al Progetto di gara), nello specifico riguardo alla tabella che riporta i consumi elettrici dell'AULSS9 si chiede di chiarire a quale utenza faccia riferimento l'ultima riga non essendoci sufficienti informazioni. 8. In riferimento all'allegato 8 (Allegato 12 al Progetto di gara), nello specifico riguardo alla tabella che riporta i consumi di GAS dell'AULSS 8 si chiede di chiarire a quale utenza faccia riferimento l'ultima riga non essendoci sufficienti informazioni.	Tecnico/Amministrativo	Atti di gara	5) Si confermano i fabbisogni richiesti nello schema di offerta economica; 6) Si conferma che sono ricompresi; 7) Riguardo alla tabella che riporta i consumi elettrici dell'AULSS9 si precisa che l'ultima riga non fa riferimento ad alcuna utenza, in quanto si tratta di un subtotatale riportato per mero errore materiale, che pertanto non va considerato; 8) Si confermano i dati indicati; si precisa che tarttasi dei consumi complessivi derivanti anche dalla cogenerazione di cui al PDR già indicato a pag. 14 dello stesso documento e dal termico del presidio ospedaliero di Vicenza. In ogni caso si ricorda che i dati necessari alla presentazione dell'offerta sono quelli riferti ai fabbisogni indicati nello schema d'offerta economica.
264	04/04/2024	In riferimento all' "Allegato_4___Dichiarazione_sostitutiva_e__integrativa_del_DGUE" lettera d. "di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati [facoltativo nel caso di vigenza di un decreto CAM] inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto ..... e in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per l'secuzione del contratto se previsti;" si chiede di chiarire quale sia il decreto da indicare.	Amministrativo	Disciplinare	Nel modello, il riferimento per la procedura in argomento va inteso al noto Decreto CAM del 7 marzo 2012 e smi
265	05/04/2024	Con riferimento al Lotto 6 AULSS 9 Veronese, si chiede conferma del fatto che non è richiesto il Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio su tutta l'AULSS, a meno di un impianto di spegnimento automatico. Si rileva infatti dal Modulo di Offerta economica che la quantità relativa alla voce PG1 Impianti e sistemi di protezione antincendio è posta pari a zero, mentre per la voce PG2 Impianti di spegnimento automatico sono indicati appena 400 mq di superficie servita da tale tipologia di impianto.	Tecnico/Amministrativo	Modello offerta economica	Si confermano gli atti di gara ed i fabbisogni indicati.
266	04/04/2024	Considerata la numerosità e la complessità dei chiarimenti formulati, tenuto dell'indispensabilità delle risposte per la predisposizione dell'offerta tecnica che economica, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante di prorogare i termini di scadenza presentazione offerte di almeno ulteriori 45 giorni.	Tecnico/Amministrativo	Bando	Si conferma la scadenza del 19/04/2024. Per la procedura in argomento è già stata data ampia proroga.
267	04/04/2024	Considerato che dalla documentazione pubblicata dalla stazione appaltante e dai numerosi chiarimenti pubblicati non è possibile conoscere i dati quantitativi relativi a fabbisogni reali delle strutture, si ribadisce l'assoluta indispensabilità dell'effettuazione dei sopralluoghi presso gli immobili oggetto di gara. Tale richiesta al fine di poter formulare un'offerta che sia rispettosa dei reali fabbisogni degli enti coinvolti.	Tecnico/Amministrativo	Disciplinare	Si ribadisce che gli unici fabbisogni da considerare sono quelli indicati nell'Allegato 8 "Schema di offerta economica".

268	04/04/2024	22.5 - In riferimento alle modalità di caricamento della "Busta 3 - Offerta economica", tenuto conto che come indicato all'art. 17 del disciplinare di gara si compone di più allegati e lo slot disponibile è uno solo, si chiede di confermare che sarà ammessa la presentazione, come per le precedenti Buste Amministrativa e Tecnica, di una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip oppure .rar oppure equivalente nel rispetto della dimensione massima di 100 MB.	Amministrativo	Disciplinare	Lo spazio concesso per l'offerta economica si è sempre dimostrato adeguato: in ogni caso è possibile procedere con la compressione dei file. Si tenga presente che il Disiplinare di gara, all'art. 17. prevede: l'"Offerta Economica Allegato 8 degli atti di gara, da caricare sia in formato .xls, sia in formato pdf, sottoscritta digitalmente a pena di esclusione nella versione.pdf".
269	04/04/2024	22.4 - In riferimento alla Documentazione di rettifica pubblicata sulla piattaforma in allegato, come cartella zip, alla Deliberazione 104_2024, si riscontra la presente di due allegati denominati Allegato 1 (Allegato 2 Disciplinare di Gara) le cui date di ultima modifica si differenziano; per uno appare la data del 26/02/2024, per il secondo la data del 01/03/2024. Si chiede di chiarire a quale delle due versioni è opportuno fare riferimento.	Amministrativo	Disciplinare	I due documenti sono identici diferiscono solo nelle pagine 4 e 5 dove sono stati corrette due date che non hanno rilievo né ai fini del termine per la presentazione delle offerte né per la decorrenza di termine alcuno.
270	04/04/2024	21.1 - Si chiede conferma che il documento allegato allo Schema di Convenzione e relativo alla Clausola Sociale “Allegato 5.7 - CLAUSOLA SOCIALE” non abbia subito variazioni e pertanto rimangano confermati i dati in esso riportati.	Tecnico/Amministrativo	Atti di gara	Si conferma quanto richiesto.
271	04/04/2024	21.2 - Nell’Allegato 8 (Allegato 12 Allegato al Progetto di gara) pubblicato il giorno 20 marzo 2024, non risulta la fornitura di teleriscaldamento per gli edifici appartenenti al Lotto 5. In quanto attuali gestori del Lotto segnaliamo la presenza di teleriscaldamento all’interno perimetro. Si chiede conferma, alla luce dei dati contenuti nel documento allegato, che il teleriscaldamento non sia all’interno del perimetro dei vettori oggetto di fornitura da parte dell’Appaltatore e pertanto debba essere escludo dalla valutazione economica. In caso contrario si chiede di rettificare il documento indicando i consumi relativi anche al teleriscaldamento.	Tecnico/Amministrativo	Progetto di gara	Si confermano i fabbisogni richiesti, indicati nell'Allegato 8 "Schema di offerta economica", unici dati necessari ai fini della presentazione dell'offerta economica.
272	04/04/2024	Quesito n. 21.3 - Nell’Allegato 8 (Allegato 12 Allegato al Progetto di gara) pubblicato il giorno 20 marzo 2024, a pagina 14 “Cogeneratori dati ulteriori” è riportata una tabella con alcune differenze rispetto all’Allegato 6.1 - Elenco degli impianti di cogenerazione pubblicato a novembre 2023. In particolare, nell’Allegato 8 pubblicato a marzo 2024: a. Non è presente il cogeneratore dell’Ospedale di San Bonifacio, presente nel precedente Allegato 6.1; b. Sono stati aggiunti numero quattro cogeneratori, non presenti nella prima documentazione: Piove di Sacco. Colli, Conselve, Montagnana Si chiede pertanto conferma che: a. Non è presente il cogeneratore dell’Ospedale di San Bonifacio; b. i quattro cogeneratori presso Piove di Sacco, Colli, Conselve e Montagnana rientrano nel perimento dell’attuale gara.	Tecnico/Amministrativo	Progetto di gara	Si confermano i fabbisogni richiesti, unici dati necessari ai fini della presentazione dell'offerta economica. Si conferma quanto presente negli ulteriori documenti.
273	04/04/2024	21.4 Vedasi allegato	Tecnico/Amministrativo	Progetto di gara	Si confermano i dati relativi ai consumi già pubblicati. In ogni caso si precisa che i fabbisogni richiesti sono indicati nell'Allegato 8 "Schema di offerta economica", unici dati necessari ai fini della presentazione dell'offerta economica.

274	04/04/2024	21.5 - Si chiede conferma che i consumi di gas metano necessari per la produzione di energia elettrica da cogeneratore sono già compresi nell'elenco dei consumi di metano dell'allegato 8 (Allegato 12 Allegato al Progetto di gara, pubblicato il giorno 20 marzo 2024) anche laddove non esplicitamente indicato (come per Borgo Trento, Borgo Roma, Zona est e Zona ovest dell'ospedale di Padova e Ospedale San Bortolo), ad esempio: Ospedale San Bassiano, Ospedale di Legnago, Ospedale di Bussolengo, Conselve, Piove di Sacco, Colli e Montagnana. In caso contrario siamo a richiedere il consumo specifico del cogeneratore.	Tecnico/Amministrativo	Progetto di gara	Si conferma essere ricompresi.
275	04/04/2024	21.6 - In riferimento al lotto 6 si chiede conferma che il fabbisogno totale di energia elettrica sia la somma di quanto prodotto dal cogeneratore e quanto indicato come energia elettrica da rete.	Tecnico/Amministrativo	Atti di gara	Si confermano i dati relativi ai consumi già pubblicati. Si precisa invece che i fabbisogni richiesti sono unicamente quelli indicati nell'Allegato 8 "Schema di offerta economica", unici dati necessari ai fini della presentazione dell'offerta economica.
276	04/04/2024	21.7 - In riferimento al canone a base d'asta del servizio D del Lotto 3, questo risulta nettamente inferiore a quello previsto per tutti gli altri lotti (circa di un ordine di grandezza) e non congruo a remunerare il costo dell'acqua potabile. Poiché la base d'asta è frutto di un prezzo unitario univoco per tutti i lotti si chiede la correttezza dei mq del servizio per il lotto in oggetto.	Tecnico/Amministrativo	Atti di gara	Si confermano i fabbisogni richiesti e le basi d'asta.
277	04/04/2024	21.9 Vedasi allegato	Tecnico/Amministrativo	Atti di gara	Si confermano gli atti di gara ed i consumi forniti. Gli unici dati necessari alla costruzione dell'offerta economica sono quelli presenti nei fabbisogni, Allegato 8 modello offerta economica.
278	04/04/2024	21.10 Vedasi allegato	Tecnico/Amministrativo	Atti di gara	Si confermano gli atti di gara ed i consumi forniti. Gli unici dati necessari alla costruzione dell'offerta economica sono quelli presenti nei fabbisogni, Allegato 8 modello offerta economica.
279	04/04/2024	21.8 - Al fine di sviluppare la migliore soluzione e strategia progettuale, in riferimento al lotto 3 si chiede di esplicitare la tariffa del teleriscaldamento presso il Centro Sanitario Polifunzionale in via Fermo 10, Este (PD).	Tecnico/Amministrativo	Atti di gara	Si confermano gli atti di gara. Quanto nelle disponibilità della Stazione Appalltante e delle Aziende Sanitarie è già stato oggetto di pubblicazione.
280	04/04/2024	21.11 - In riferimento al quesito n.ro 225 13/02/2024 Quesito 1 "Per diverse voci dell'Allegato 5.7 Clausola Sociale non sono presenti alcune informazioni necessarie ai fini della corretta applicazione della Clausola Sociale e tutela dei livelli retributivi di ciascun lavoratore. In particolare, si chiede di fornire, per ciascuna figura indicata in elenco: i) Per il Lotto 3 il numero esatto di profili ai quali è applicata la quarta categoria e il numero esatto al quale è applicata la quinta categoria; ii) Per i Lotti 4 e 5 la qualifica applicata (operaio/impiegato)." Codesto Ente risponde "Si confermano gli atti di gara". Tale risposta non pare attinente alla domanda in quanto negli atti di gara non vi è risposta al quesito e quindi neppure l'informazione richiesta. Si chiede pertanto a codesta spettabile amministrazione di fornire cortese riscontro al quesito in oggetto.	Tecnico/Amministrativo	Convenzione	Si confermano gli elementi forniti con gli atti di gara, ritenuti adeguati per la fornulazione dell'offerta

281	04/04/2024	21.12 - In riferimento al quesito n.ro 231 13/02/2024 Quesito 7 “Nel documento Allegato 5.2 “Elenco Strutture ad Alta Intensità di Cura” è indicato che il dato di superficie fornito per struttura è la “Superficie netta delle strutture ad alta intensità di cura servite da impianti di illuminazione interna e da punti di utilizzo di forza motrice”. Analogamente, all’interno dell’Allegato 8 “Schema di Offerta Economica” è indicata alla voce PE1 la superficie per l’”impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità” utilizzata per la costruzione del plafond e dell’importo a base di gara, la quale risulta diversa, per tutti i lotti, rispetto al dato dell’Allegato 5.2. Si chiede pertanto di chiarire il motivo della differenza, spesso considerevole, tra i due dati. Codesto Ente risponde “ Codesto Ente risponde “Si confermano gli atti di gara. I fabbisogni richiesti, presenti nel modello di offerta economica, sono i dati necessari ai fini della presentazione dell'offerta. Tale risposta non esplicita la ragione di tale discrepanza e poiché il valore posto come superficie ha un impatto significativo sulla valutazione dell’offerta economica siamo a richiedere quali dati debbano essere utilizzati e la ragione per la quale vi è differenza tra i due documenti.	Tecnico/Amministrativo	Convenzione	Si confermano gli atti di gara. Gli unici dati necessari alla costruzione dell'offerta economica sono quelli presenti nei fabbisogni, Allegato 8 modello offerta economica.
282	04/04/2024	21.13 - In riferimento al lotto 4: a. Data l’assenza di dati forniti circa le bollette delle utenze di metano, si chiede conferma della veridicità dei dati forniti da codesta Stazione Appaltante. b. Sulla base dei dati delle bollette di acqua anno 2022 risulta un costo medio del vettore di circa 1,5 €/mc; moltiplicando tale valore per i quantitativi indicati nell’ Allegato 8 (Allegato 12 Allegato al Progetto di gara) risulta che il costo del vettore acqua impatta per circa il 79% della base d’asta. Si chiede di chiarire la sostenibilità economica della base d’asta in quanto con il restante 21% devono essere coperti tutti gli altri costi aziendali (manodopera, materiali, spese generali, ecc) e l’utile d’impresa.	Tecnico/Amministrativo	Progetto di gara	Si confermano gli atti di gara. Gli unici dati necessari alla costruzione dell'offerta economica sono quelli presenti nei fabbisogni, Allegato 8 modello offerta economica.
283	04/04/2024	22.1 - All’art. II.1.6) Informazioni relative ai lotti – del bando di gara, è riportato quanto segue: “Questo appalto è suddiviso in lotti: SI Le offerte vanno presentate per tutti i lotti Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1” - All’art. 6.2.a del disciplinare di gara, è riportato quanto segue: “Nel caso di partecipazione a più lotti è sufficiente l’esecuzione degli ultimi tre anni di servizi analoghi pari all’importo, tra quelli sopra indicati, più elevato dei lotti ai quali il concorrente intende partecipare” - All’art. 6.2.b del disciplinare di gara, è riportato quanto segue: “In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà possedere la classifica SOA corrispondente all’importo più alto dei lotti al quale intende partecipare” - All’art. 10. Garanzia provvisoria – del disciplinare di gara, è riportato quanto segue: “in caso di partecipazione a più lotti l’operatore economico può alternativamente: - Prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare” - All’art. 2.1.5) Condizioni di appalto – dell’avviso di rettifica del bando di gara del 20.03, è riportato quanto segue: “Modalità di presentazione: Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte: 6”. In riferimento quanto sopra esposto, tenuto conto della discordanza di quanto riportato all’art. II.1.6 del bando e quanto invece riportato ai punti sopra citati del disciplinare di gara nonché dell’avviso di rettifica del bando, si chiede di confermare che è ammessa la presentazione di offerta anche ad uno solo dei lotti oggetto della procedura.	Amministrativo	Bando	Quanto indicato nel bando GUUE e nella rettifica è conseguenza dei diversi vincoli dei format, che si sono succeduti. Nel disciplinare di gara, che determina le regole per la partecipazione alla procedura, non è mai stata prevista l'obbligatorietà di dover presentare offerta a tutti i lotti.

284	04/04/2024	22.2 - In riferimento ai Criteri Di Valutazione di cui all'allegato 7, criterio I, relativo al "possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 108 comma 7 ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023", si chiede di chiarire la risposta fornita al quesito n. 174 del 07/12/2023 pubblicata in data 21/03/2024. Si chiede pertanto di chiarire che, con la risposta al quesito n. 174, codesta amministrazione intende considerare equivalenti ai fini dell'ottenimento del punteggio, sia la certificazione della parità di genere di cui alla norma UNI/PdR 125:2022 sia la certificazione "Gestione delle Risorse Umane-Diversità e Inclusione" di cui alla norma UNI ISO 30415:2021 Si fa presente che di tale prescrizione non ne è stata data evidenza nel documento rettificato "Allegato 6 (Allegato 7-Criteri di Valutazione GVE)".	Amministrativo	Criteri di vallutazione	Non si conferma. Ai fini dell'ottenimento della certificazione il riferimento, attualmente, è la prassi UNI/PdR 125:2022.
285	04/04/2024	22.3 - In riferimento alla "Documentazione amministrativa" da presentare elencata indicata all'art.15 del disciplinare, si chiede di confermare che la documentazione da presentare è quella riportata ai nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11, non è previsto pertanto alcun documento associato al numero 10.	Amministrativo	Disciplinare	Si conferma la documentazione richiesta (il n. 10 non è presente).
286	04/04/2024	In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede il seguente chiarimento in merito all'utilizzo degli indici ISTAT per la determinazione dei valori di partenza (posti al denominatore) nella formula di revisione prezzi: "Gli indici ISTAT non tengono conto delle regole del Libero Mercato su cui gli operatori economici acquistano i vettori energetici. Si chiede pertanto di valutare l'adozione di indici differenti, più rappresentativi dei costi effettivamente sostenuti dagli operatori economici per l'approvvigionamento di energia negli ospedali. (Vedere chiarimento 132).	Tecnico/Amministrativo	Convenzione	Si confermano gli indici di cui agli atti di gara.
287	04/04/2024	Si chiede che venga data evidenza delle modalità che Azienda Zero ha utilizzato per la determinazione dei prezzi unitari posti a base di gara. In particolare si chiede: a) di esporre le date sulla base delle quali si riferiscono i costi utilizzati per determinare gli importi di spesa complessiva per servizio e per Lotto; b) essendo i prezzi unitari uguali per tutti i lotti, si chiede di chiarire le modalità di calcolo degli stessi e le modalità con le quali sono state utilizzate le quantità (dati geometrici, dati ambientali, dati numerici); c) di precisare se a valle della determinazione dei prezzi unitari Azienda Zero abbia verificato se gli stessi, moltiplicati per le rispettive quantità presenti sul modulo di offerta, portassero a meno a valori compatibili con la spesa di riferimento dell'Azienda di cui al precedente punto "a)".	Tecnico/Amministrativo	Convenzione	Si confermano le basi d'asta. Si veda in particolare il punto 12 del Progetto di gara Allegato 12.
288	04/04/2024	In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede il seguente chiarimento in merito ad alcune voci di prezzo, di alcuni Lotti, con valore nullo. Tali valori ragionevolmente non possono essere pari a zero, poiché appartengono a categorie di attività tipicamente presenti in ospedali ed in strutture sanitarie. Ciò porta ad una indeterminatezza dei ricavi in quanto solo in una seconda fase (quella di convenzionamento) potranno essere individuate tali quantità e di conseguenza i relativi ricavi. Dalla Vostra risposta ai chiarimenti 62 e 63, si evince che "anche per le voci con quantità pari a zero" andranno esposti i prezzi offerti ma rimane l'indeterminazione dello sconto da applicare. Sarebbe stato, a nostro avviso, più corretto dare la possibilità di poter effettuare i sopralluoghi presso le strutture che potenzialmente si convenzioneranno dando modo agli Operatori Economici di individuare il livello di ricavi attesi per poter fare un'offerta consapevole e meno rischiosa. Si chiede pertanto di riconsiderare la possibilità di permettere l'esecuzione di sopralluoghi puntuali sugli immobili individuati nell'Allegato 12.	Tecnico/Amministrativo	Disciplinare	Trattandosi di Convenzione è comunque necessario che vengano quotate anche le voci con fabbisogno zero. Si ribadisce che gli unici fabbisogni da considerare sono quelli indicati nell'Allegato 8 "Schema di offerta economica".

289	04/04/2024	In riferimento al Lotto 2 AOUVR, si richiede un chiarimento sulla gestione e quantificazione economica dove per gli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento, entrambi con grandi porzioni in project finance ma con centrali di produzione termofluidi uniche. Nello specifico, si chiede di chiarire come dovrà essere suddiviso il canone unitario, considerando che la produzione energetica rimarrà all'appaltatore che vincerà il lotto, mentre la parte manutentiva sarà gestita dai titolari del project finance. La risposta fornita nel chiarimento 168 "I consumi saranno calcolati sulla base dei dati del periodo di riferimento e delle tariffe in vigore in tale periodo" non risulta chiaro, in quanto: a) la fornitura dei vettori energetici per soddisfare tutti i fabbisogni di energia elettrica, energia termica ed acqua saranno volturati all'Appaltatore che si aggiudicherà il Lotto; b) i valori posti a base di gara indicati nella scheda di offerta si riferiscono a quantità riferite a tutto il perimetro dell'AOUVR (quindi comprendendo anche volumi e superfici degli edifici in project finance); c) l'erogazione dei servizi negli edifici in project finance non è oggetto dell'appalto in oggetto (chiarimento 127). Si richiede pertanto di dettagliare come verrà ristorato l'Appaltatore delle energie ed acqua utilizzate dagli edifici in Project Finance. Non potendo l'Appaltatore influire sui consumi energetici ed acqua delle strutture in project finance (gestiti da altri) si chiede con l'Appaltatore potrà tutelarsi da eventuali non corretta gestione degli immobili di cui trattasi.	Tecnico/Amministrativo	Atti di gara	Nel fabbisogno sono ricompresi i fabbisogni energetici anche relativi al project. I consumi sono monitorati dall'Azienda AOUVR in continuo.
290	04/04/2024	In riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), all'allegato fornito dall'Ente, e al chiarimento 102, si richiede un riscontro in merito alle seguenti prestazioni esposte nel CSA: "i sistemi di cogenerazione dovranno funzionare obbligatoriamente per almeno 7.000 ore/anno ciascuno." Dall'analisi dell'allegato fornito, si evince che gli impianti di cogenerazione presenti funzionano per un numero di ore sostanzialmente inferiore rispetto a quanto indicato nel CSA. Premesso che se oggi gli impianti funzionano per determinate ore un motivo tecnico probabilmente ci deve essere, si richiede di fornire maggiori dettagli sui tipi di impianti di cogenerazione presenti, per capire le discrepanze tra tra i documenti posti a base gara e per poter valutare correttamente la fattibilità del rispetto delle indicazioni sulle 7.000 ore di funzionamento annuo oltre che a stimare i costi e ricavi degli impianti in relazione alle richieste di Capitolato. Si chiede inoltre di confermare che qualora non sia tecnicamente possibile esercire le macchine per le ore indicate in Capitolato ciò non porterà ad alcuna penale per l'Appaltatore non potendo quest'ultimo superare elementi tecnici senza effettuare investimenti (non richiesti nella gara di cui trattasi).	Tecnico/Amministrativo	Capitolato Tecnico	Si confermano gli atti di gara.

291	04/04/2024	In riferimento al Chiarimento 69, nonostante sia stato risposto, “si confermano i documenti di gara” si evidenzia che nella documentazione di gara non sono state fornite indicazioni specifiche riguardo al numero di "presidi fissi di personale" necessari per ciascun ospedale o prescritti dalle leggi in funzione delle specificità degli impianti presenti. Tale mancanza di informazioni non crediamo sia corretto che possa essere allocata come rischio imprenditoriale in quanto non controllabile e non quantificabile da quest’ultimo. Senza tali informazioni, risulta estremamente difficile per gli operatori economici quantificare correttamente i costi relativi a tale voce. Pertanto, al fine di consentire una corretta valorizzazione dei costi e garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, si richiede cortesemente di fornire maggiori dettagli o indicazioni in merito al numero di "presidi fissi di personale" richiesti per ciascun ospedale oggetto dell'appalto o in alternativa di permettere agli Operatori Economici di effettuare opportuni sopralluoghi. In assenza di tali specifiche, si rischia di incorrere in una valutazione disomogenea dei costi da parte dei concorrenti, con conseguente alterazione della par condicio tra gli stessi a svantaggio anche della stessa Stazione Appaltante.	Tecnico/Amministrativo	Capitolato Tecnico	Il Presidio tecnologico è disciplinato dal punto 5.3 "Presidio tecnologico" si tenga presente la differenza, spiegata nel citato 5.3, con la prestazione richiesta dalla squadra di emergenza tecnica.
292	04/04/2024	In riferimento al paragrafo del Capitolato di gara riguardante la quotazione delle squadre di emergenza antincendio, si rende necessario un chiarimento in merito alla congruità dell'importo a base d'asta previsto. Come indicato nel Capitolato, ogni squadra antincendio deve garantire una presenza di 8.760 ore/anno, equivalenti a oltre 5 risorse a tempo pieno. Per tale voce, l'importo a base di gara previsto è di 107.787 €, corrispondente a 12,30 €/ora. Questo valore risulta essere assolutamente inadeguato e inferiore ai minimi salariali previsti dalla contrattazione nazionale del lavoro di categoria. Inoltre, quanto indicato nel Capitolato e ribadito nella risposta al chiarimento 132, circa la possibilità di impiegare il personale delle squadre antincendio anche per attività manutentive, risulterebbe essere contrario a quanto disposto dal D.M. 19 marzo 2015, recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, come ribadito anche dalla Circolare esplicativa del citato Decreto, a cura del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco prot. n. 0017142 del 04.09.2017, laddove si legge che: “Qualora la squadra antincendio non fosse composta da personale con unicità di mansione è possibile utilizzare come componenti di detta squadra anche dipendenti destinati abitualmente ad altre mansioni, purché questi siano organizzati in modo da avere una parte ben individuata del proprio orario di lavoro durante la quale siano esclusivamente dedicati a svolgere l’attività di componente della squadra antincendio senza svolgere altre funzioni sanitarie e non, come previsto dall’art. 42 del D.M. 19/3/2015, in modo che l’attività di prevenzione non subisca interruzioni nell’arcodelle ventiquattro ore.” Si chiedono pertanto chiarimenti dettagliati in merito a tale argomentazione.	Tecnico/Amministrativo	Capitolato Tecnico	Si conferma quanto precisato nel chiarimento n.132: "si intende remunerare una squadra che comprenda un addetto che sia presente h24 7su7. L'attivazione costituisce di un'opzione per l'Azienda Sanitaria. Vedasi paragrafo 5.6 Capitolato tecnico, in particolare dove si precisa che il personale della Squadra potrà comunque essere utilizzato dall’Appaltatore anche per le attività manutentive e di presidio." L'operatore economico nel formulare la propria offerta dovrà tener conto di eventuali vincoli normativi vigenti.
293	04/04/2024	In riferimento al Quesito 195, si evidenzia che la risposta fornita agli operatori economici è "si confermano i documenti di gara". Tale risposta non chiarisce adeguatamente la problematica sollevata riguardo ai prezzi unitari uguali per tutti i lotti, nonostante le differenze impiantistiche presenti, come ad esempio la presenza o meno di una cogenerazione che influisce notevolmente sui costi del servizio termico ed elettrico. Pertanto, si richiede gentilmente di fornire gli elementi necessari per valutare correttamente il Prezzo Unitario per ciascun lotto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche impiantistiche, al fine di garantire una corretta formulazione dell'offerta economica e un'equa valutazione delle proposte.	Tecnico/Amministrativo	Offerta economica	Si confermano le basi d'asta elaborate. Si veda in particolare il punto 12 del Progetto di gara Allegato 12.

294	04/04/2024	Si richiedono ulteriori 60 giorni di proroga dei termini di presentazione delle offerte.	Amministrativo	Bando	Si conferma la scadenza del 19/04/2024. Per la procedura in argomento è già stata data ampia proroga.
295	05/04/2024	Si chiede di confermare che nei Consumi di ciascun punto di riconsegna (codice PDR) identificativo della fornitura di gas oggetto dell'appalto del periodo 2022 dei PDR 11821001434630 (662.695 m3), PDR 15540000020415 (364.879 m3), PDR 883202895847 (246.334 m3), PDR 1611289000003 (847.709 m3) siano già inclusi i consumi GAS metano dei cogeneratori associati ai medesimi PDR, di cui alla tabella “Cogeneratori Dati Ulteriori”.	Tecnico/Amministrativo	Progetto di gara	Si conferma quanto richiesto. Si ribadisce comunque che gli unici dati necessari ai fini della presentazione dell'offera sono i fabbisogni presenti all'interno dell'allegato schema di offerta economica.
296	05/04/2024	In merito ai Lotti 2 e 5, si segnalano le seguenti discrepanze tra le superfici indicate nell’Allegato 5.2 “Elenco strutture ad alta intensità di cura”, di cui alla Delibera n. 104 del 01/03/2024, e l’Allegato 8 “Schema di offerta economica” (specificatamente alla voce “PE1”), che generano un’importante differenza dei potenziali ricavi e, di conseguenza, dello sconto applicabile. LOTTO 2 - AOVR allegato 5.2 elenco strutture alta intensità di cura - p.u. 24,018 – mq 394.171 - importo 9.467.189,45 € allegato 8 schema di offerta economica voce “PE1” - p.u. 24,018 – mq 444.492 - importo 10.675.798,00 € differenza mq -50.321 importo - 1.208.608,55 € LOTTO 5 - AULSS 8 allegato 5.2 elenco strutture alta intensità di cura - p.u. 24,018 – mq 210.041- importo 5.044.759,61 € allegato 8 schema di offerta economica voce “PE1” - p.u. 24,018 – mq 347.361- - importo 8.342.908,02 € differenza mq -137.320 importo -3.298.148,41 € Si chiede, pertanto, di chiarire quale dei due valori riferito alle superfici sia quello da considerare, al fine di poter correttamente effettuare le necessarie valutazioni economiche, anche con riferimento ai consumi storici da voi forniti. Purtroppo il quesito 187 già pubblicato (che limitatamente al lotto 2 segnala la stessa problematica) si limita a confermare gli atti di gara, benché ENTRAMBI i documenti sopra richiamati, che si contraddicono, siano considerabili atti di gara.	Tecnico/Amministrativo	Offerta economica	In tutti i chiarimenti si evince, così come dagli atti di gara, che l'allegato di riferimento ai fini della presentazione dell'offerta economica è l'Allegato 8 Modello di offerta economica, unico documento che esprime i fabbisogni.
297	05/04/2024	Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 6.2 lett. a), si chiede conferma che sarà possibile comprovare anche con dichiarazione del soggetto preposto alla revisione contabile contenente tutte le informazioni richieste ai fini della dimostrazione del requisito dichiarato.	Tecnico/Amministrativo	Disciplinare	Si conferma quanto richiesto, fermo restando che in fase di verifica si dovranno produrre i documenti previsti dalla normativa vigente.

298	05/04/2024	Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di cui all'art. 6.2 lett. a) si chiede conferma che il triennio di riferimento rimane quello antecedente la data della Delibera del D.G. n. 730 del 28/11/2023, indipendentemente dalla pubblicazione della Delibera n. 104/2024. Con riferimento allo stesso requisito, inoltre, si chiede conferma che l'importo dei servizi analoghi dichiarato possa comprendere anche la quota extra canone e/o di manutenzione straordinaria.	Tecnico/Amministrativo	Disciplinare	Si conferma la prima richiesta. Si veda anche il chiarimento n. 1. Non si conferma la seconda richiesta, per servizi analoghi di cui all'art. 6.2 lettera a) si considera: - servizio di gestione e manutenzione di impianti di climatizzazione invernale; - servizio di gestione e manutenzione di impianti di climatizzazione estiva; - servizi termici in genere; - servizi di gestione di impianti elettrici (esclusa la mera fornitura di energia elettrica e di combustibili); - servizi di gestione di impianti e di sistemi antincendio
299	05/04/2024	Con riferimento a quanto espresso nel chiarimento 107 del 15/01/2024 in merito alla discordanza tra il reale andamento del mercato energetico e gli indici ISTAT e alla conseguente incertezza che rende la revisione prezzi un'incognita rilevante con alta probabilità di impatto negativo sulla sostenibilità della commessa, si riportano le seguenti considerazioni aggiuntive rispetto al chiarimento sopracitato: 1) Gli indici Istat sono comprensivi di ogni onere ed accessorio e quindi non direttamente confrontabili con l'andamento della materia prima; di conseguenza le variazioni di IVA e di oneri avrebbero un impatto sugli indici e sulla revisione prezzi che non intacca il mercato della materia prima; come visto negli anni scorsi per far fronte all'aumento dei costi della materia prima; 2) Valutando l'andamento dal 2023 al 2024 dell'Indice "04521: gas naturale e gas di città", si nota come esso sia composto da due sottoindici "045211: gas di città e gas naturale mercato tutelato" e "045212: gas di città e gas naturale mercato libero". L'indice del mercato libero ha subito un aumento (+1836) mentre l'indice del mercato tutelato ha subito una diminuzione (-2872), di conseguenza l'Indice 04521 ottenuto come la sommatoria dei due sottoindici vede un delta complessivo dal 2023 al 2024 negativo (-1036). Questo comporta che qualora si applicasse la formula di revisione prezzi presente nello Schema di Convenzione, la revisione porterebbe ad una riduzione del canone a fronte di uno scenario reale di mercato della materia prima che ha visto un forte aumento dei prezzi e quindi dei costi per il fornitore. Di seguito riportiamo la tabella ISTAT e un grafico con l'andamento dei tre indici sopra citati dove viene chiaramente mostrato l'andamento variabile e discordante sopra descritto. In conclusione, vista la difficoltà di previsione di calcolo dell'andamento degli indici ISTAT e il rilevante impatto dei costi delle materie prime rispetto al bilancio economico contrattuale, con il conseguente probabile impatto negativo sulla sostenibilità economica della commessa, si chiede una rivalutazione delle formule di revisione prezzi che rispecchi maggiormente l'andamento reale del mercato delle materie prime.	Tecnico/Amministrativo	Convenzione	Si confermano gli atti di gara.