GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO - EDIZIONE 4

ALLEGATO E
DETTAGLIO COGENERATORI

ASL ROMA 1

ASL ROMA 1 - COGENERATORE 1	
Dati generali	
Marca e modello	Viessman Vitobloc 200 EM-238/363
Sede del cogeneratore	Ospedale Santo Spirito
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	sì
Anno di entrata in esercizio	15/7/2020
Potenza elettrica netta (kW)	238
Potenza termica recuperata (kW)	366
Potenza frigorifera recuperata (kW)	n.d.
Potenza immessa (kW)	667
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	1.090.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	1.460.000
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	n.d.
Metano consumato (mc/anno)	336.000
Ore annue di funzionamento (h/anno)	6.800
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	n.d.
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	940.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	1.600.000
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	n.d.
Metano consumato (mc/anno)	300.000
Ore annue di funzionamento (h/anno)	6.000
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	n.d.

ASL ROMA 1 - COGENERATORE 2	
Dati generali	
Marca e modello	Viessman Vitobloc 200 EM-199/263
Sede del cogeneratore	Ospedale Oftalmico
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	sì
Anno di entrata in esercizio	12/10/2021
Potenza elettrica netta (kW)	199
Potenza termica recuperata (kW)	263
Potenza frigorifera recuperata (kW)	160
Potenza immessa (kW)	538
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	1.270.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	635.000
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	570.000
Metano consumato (mc/anno)	371.000
Ore annue di funzionamento (h/anno)	7.300
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	4.000
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	1.280.000

Energia termica prodotta (kWh/anno)	640.000
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	570.000
Metano consumato (mc/anno)	375.000
Ore annue di funzionamento (h/anno)	8.000
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	4.000

ASL ROMA 1 - COGENERATORE 3	
Dati generali	
Marca e modello	AB ECOMAX 12
Sede del cogeneratore	Ospedale San Filippo Neri
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	sì
Anno di entrata in esercizio	10/9/2020
Potenza elettrica netta (kW)	1203
Potenza termica recuperata (kW)	1301
Potenza frigorifera recuperata (kW)	500
Potenza immessa (kW)	2.883
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	9.500.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	4.986.686
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	2.200.000
Metano consumato (mc/anno)	2.350.000
Ore annue di funzionamento (h/anno)	8.300
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	8.300
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	9.700.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	6.357.208
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	2.600.000
Metano consumato (mc/anno)	2.450.000
Ore annue di funzionamento (h/anno)	8.300
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	8.300

ASL ROMA 2

ASL ROMA 2 - COGENERATORE 1 (Nuovo impianto – prossima attivazione)	
Dati generali	
Marca e modello	Jenbacher JMS312
Sede del cogeneratore	PO "S. EUGENIO"
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	contatore sì / PDR no
Anno di entrata in esercizio	2025
Potenza elettrica netta (kW)	635
Potenza termica recuperata (kW)	646
Potenza frigorifera recuperata (kW)	300
Potenza immessa (kW)	-
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	-
Energia termica prodotta (kWh/anno)	-
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	-
Metano consumato (mc/anno)	-

Ore annue di funzionamento (h/anno)	-
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	-
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	-
Energia termica prodotta (kWh/anno)	-
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	-
Metano consumato (mc/anno)	-
Ore annue di funzionamento (h/anno)	-
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	-

ASL ROMA 3

ASL ROMA 3 - COGENERATORE 1	
Dati generali	
Marca e modello	VIESSMANN - VITOBLOC200 - EM260/390
Sede del cogeneratore	OSPEDALE GRASSI
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	NO
Anno di entrata in esercizio	entro il 19/02/2026
Potenza elettrica netta (kW)	263
Potenza termica recuperata (kW)	390
Potenza frigorifera recuperata (kW)	-
Potenza immessa (kW)	8,5
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	non attivo
Energia termica prodotta (kWh/anno)	non attivo
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	non attivo
Metano consumato (mc/anno)	non attivo
Ore annue di funzionamento (h/anno)	non attivo
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	non attivo
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	non attivo
Energia termica prodotta (kWh/anno)	non attivo
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	non attivo
Metano consumato (mc/anno)	non attivo
Ore annue di funzionamento (h/anno)	non attivo
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	non attivo

ASL ROMA 4

ASL ROMA 4 - COGENERATORE 1	
Dati generali	
Marca e modello	BOSCH CHP400
Sede del cogeneratore	OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	SI
Anno di entrata in esercizio	2021
Potenza elettrica netta (kW)	375

Potenza termica recuperata (kW)	468
Potenza frigorifera recuperata (kW)	250
Potenza immessa (kW)	375
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	2.114.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	2.327.000
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	651.000
Metano consumato (mc/anno)	593.707
Ore annue di funzionamento (h/anno)	6.296
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	4176
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	2.356.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	2.996.000
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	621000
Metano consumato (mc/anno)	686.713
Ore annue di funzionamento (h/anno)	7.659
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	3998

ASL ROMA 4 - COGENERATORE 2	
Dati generali	
Marca e modello	TERMOGAMMA
Sede del cogeneratore	OSPEDALE DI BRACCIANO
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	SI
Anno di entrata in esercizio	2021
Potenza elettrica netta (kW)	70
Potenza termica recuperata (kW)	114
Potenza frigorifera recuperata (kW)	NO
Potenza immessa (kW)	70
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	309.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	241.000
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	390000
Metano consumato (mc/anno)	92.353
Ore annue di funzionamento (h/anno)	4.822
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	n.d.
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	592.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	357.000
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	n.d.
Metano consumato (mc/anno)	73.807
Ore annue di funzionamento (h/anno)	8.709
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	n.d.

ASL LATINA

ASL LATINA - COGENERATORE 1
Dati generali

Marca e modello	VIESMANN - VITOBLOC 200
Sede del cogeneratore	OSPEDALE TERRACINA
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	SI
Anno di entrata in esercizio	2023
Potenza elettrica netta (kW)	263
Potenza termica recuperata (kW)	390
Potenza frigorifera recuperata (kW)	290
Potenza immessa (kW)	669
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	1.638.009
Energia termica prodotta (kWh/anno)	1.447.071
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	750.947
Metano consumato (mc/anno)	472.172
Ore annue di funzionamento (h/anno)	7.100
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	3.700
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	9.384.410
Energia termica prodotta (kWh/anno)	1.460.200
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	702281
Metano consumato (mc/anno)	278.706
Ore annue di funzionamento (h/anno)	4.189
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	2910

ASL LATINA - COGENERATORE 2	
Dati generali	
Marca e modello	VIESMANN - VITOBLOC 200
Sede del cogeneratore	OSPEDALE FONDI
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	SI
Anno di entrata in esercizio	2023
Potenza elettrica netta (kW)	263
Potenza termica recuperata (kW)	390
Potenza frigorifera recuperata (kW)	290
Potenza immessa (kW)	669
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	1.764.622
Energia termica prodotta (kWh/anno)	1.051.051
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	902.725
Metano consumato (mc/anno)	513.272
Ore annue di funzionamento (h/anno)	7.394
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	3.690
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	975.139
Energia termica prodotta (kWh/anno)	519.734
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	793.592
Metano consumato (mc/anno)	290.612
Ore annue di funzionamento (h/anno)	4.076
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	2707

ASL LATINA - COGENERATORE 3	
Dati generali	
Marca e modello	VIESMANN - VITOBLOC 200
Sede del cogeneratore	OSPEDALE FORMIA
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	SI
Anno di entrata in esercizio	2023
Potenza elettrica netta (kW)	263
Potenza termica recuperata (kW)	390
Potenza frigorifera recuperata (kW)	290
Potenza immessa (kW)	669
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	1.114.565
Energia termica prodotta (kWh/anno)	1.193.879
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	280.622
Metano consumato (mc/anno)	330.481
Ore annue di funzionamento (h/anno)	5.599
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	2.966
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	905.290
Energia termica prodotta (kWh/anno)	805.994
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	479.919
Metano consumato (mc/anno)	275.567
Ore annue di funzionamento (h/anno)	4.076
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	2.966

ASL LATINA - COGENERATORE 4	
Dati generali	
Marca e modello	JENBACHER - JGS 312GS-N,L
Sede del cogeneratore	OSPEDALE GORETTI LATINA
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	SI
Anno di entrata in esercizio	2023
Potenza elettrica netta (kW)	635
Potenza termica recuperata (kW)	669
Potenza frigorifera recuperata (kW)	298
Potenza immessa (kW)	1615
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	4.865.600
Energia termica prodotta (kWh/anno)	3.534.022
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	1.426.150
Metano consumato (mc/anno)	1.245.023
Ore annue di funzionamento (h/anno)	8.669
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	5.029
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	1.055.430
Energia termica prodotta (kWh/anno)	764.910
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	251.569
Metano consumato (mc/anno)	253.864
Ore annue di funzionamento (h/anno)	2.301

Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	837

ASL RIETI

ASL RIETI - COGENERATORE 1 (Non in funzione – prevista rifunzionalizzazione)	
Dati generali	
Marca e modello	MWM TIPO TCG 2016V12
Sede del cogeneratore	PO de Lellis - Rieti
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	SI
Anno di entrata in esercizio	collaudo anno 2018
Potenza elettrica netta (kW)	780
Potenza termica recuperata (kW)	856
Potenza frigorifera recuperata (kW)	599
Potenza immessa (kW)	1.890
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	4.056.000
Energia termica prodotta (kWh/anno)	2.482.400
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	1378160
Metano consumato (mc/anno)	1.024.400
Ore annue di funzionamento (h/anno)	5.200
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	2.300
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	0
Energia termica prodotta (kWh/anno)	0
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	0
Metano consumato (mc/anno)	0
Ore annue di funzionamento (h/anno)	0
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	0

ASL FROSINONE

ASL FROSINONE - COGENERATORE 1	
Dati generali	
Marca e modello	CGT CG132B-16
Sede del cogeneratore	Ospedale F. Spaziani di Frosinone
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	Si
Anno di entrata in esercizio	2024
Potenza elettrica netta (kW)	800
Potenza termica recuperata (kW)	861
Potenza frigorifera recuperata (kW)	669
Potenza immessa (kW)	1.889
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	3.189.735
Energia termica prodotta (kWh/anno)	1.488.600
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	121.100
Metano consumato (mc/anno)	721.400
Ore annue di funzionamento (h/anno)	3.976

Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	2.208
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	-
Energia termica prodotta (kWh/anno)	-
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	-
Metano consumato (mc/anno)	-
Ore annue di funzionamento (h/anno)	-
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	-

ASL FROSINONE - COGENERATORE 2	
Dati generali	
Marca e modello	CGT CG132-08
Sede del cogeneratore	Ospedale SS. Trinità di Sora
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	Si
Anno di entrata in esercizio	2023
Potenza elettrica netta (kW)	400
Potenza termica recuperata (kW)	421
Potenza frigorifera recuperata (kW)	324
Potenza immessa (kW)	948
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	3.238.480
Energia termica prodotta (kWh/anno)	2.194.300
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	316.070
Metano consumato (mc/anno)	793.778
Ore annue di funzionamento (h/anno)	8.267
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	2.928
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	351.621
Energia termica prodotta (kWh/anno)	276.770
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	0
Metano consumato (mc/anno)	87.079
Ore annue di funzionamento (h/anno)	909
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	0

ASL FROSINONE - COGENERATORE 3	
Dati generali	
Marca e modello	CGT CG132B-12
Sede del cogeneratore	Ospedale S. Scolastica di Cassino
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	Si
Anno di entrata in esercizio	2024
Potenza elettrica netta (kW)	600
Potenza termica recuperata (kW)	661
Potenza frigorifera recuperata (kW)	502
Potenza immessa (kW)	1.427
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	1.379.750
Energia termica prodotta (kWh/anno)	478.600
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	0

Metano consumato (mc/anno)	289.560
Ore annue di funzionamento (h/anno)	2.308
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	0
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	-
Energia termica prodotta (kWh/anno)	-
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	-
Metano consumato (mc/anno)	-
Ore annue di funzionamento (h/anno)	-
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	-

A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA

AO S. GIOVANNI - COGENERATORE I (Non attivo)	
Dati generali	
Marca e modello	DEUTZ TBG 620
Sede del cogeneratore	S.G. c/o centrale termica
Contatore gas dedicato all'alimentazione del cogeneratore (si/no)	si
Anno di entrata in esercizio	apr-03
Potenza elettrica netta (kW)	1019
Potenza termica recuperata (kW)	478
Potenza frigorifera recuperata (kW)	n.d.
Potenza immessa (kW)	n.d.
Anno 2024	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	0
Energia termica prodotta (kWh/anno)	0
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	0
Metano consumato (mc/anno)	0
Ore annue di funzionamento (h/anno)	0
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	
Anno 2023	
Energia elettrica prodotta (kWh/anno)	0
Energia termica prodotta (kWh/anno)	0
Energia frigo prodotta (kWh/anno)	0
Metano consumato (mc/anno)	0
Ore annue di funzionamento (h/anno)	0
Di cui ore funzionamento previste con recupero potenza frigorifera (h/anno)	