
Мельница
ШБМ 400/800
00HFC15AJ001
См. черт. 32.21.1342-0
Мельница
ШБМ 400/800
00HFC25AJ001
См. черт. 32.21.1342-0
Мельница
ШБМ 400/800
00HFC35AJ001
См. черт. 32.21.1342-0
Вспомогательный привод
00HFC15AJ001-M03
См. черт.
Электродвигатель главного привода
00HFC15AJ001-M01
См. черт.
Вспомогательный привод
00HFC25AJ001-M03
См. черт.
Электродвигатель главного привода
00HFC25AJ001-M01
См. черт.
Вспомогательный привод
00HFC35AJ001-M03
См. черт.
Электродвигатель главного привода
00HFC35AJ001-M01
См. черт.
СЖС мельницы
00HFV10BB201
См. черт.
32.44.1342-0 ГЗ
СЖС мельницы
00HFV20BB201
См. черт.
32.44.1342-0 ГЗ
СЖС мельницы
00HFV30BB201
См. черт.
32.44.1342-0 ГЗ
Существующий водовод технической воды
136R1-10UXB-1209-HS.L
P=0.25 ÷ 0.6 МПа изб.
T= +3 ÷ +20 °C
Насосы охлаждающей воды
Q = 160 м³/час
H = 40 м
Вода на форсунки мельницы
10UXB-1200-TD.M_л.2
Подвод воды в ССЗУ
10UHB-1224-TD.M_л.2
Здание ЦПП
136R1 – 10UXB – 1209 – TD.M
Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования ОАО «ТАНЕКО»
Объединенное задание ЦППП P&I -диаграмма трубопроводов охлаждающей воды на вспомогательные механизмы
P&I- диаграмма трубопроводов охлаждающей воды на вспомогательные механизмы ЦППП. Система РАВ.
Стадия P
Лист 2
Листов
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
2 - Зам 785-22
Разработал Калинкина
Проверил Пак
Н. контр. Черемушкина
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ г. МОСКВА
Согласовано
Соболева
ОАСУ
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
Формат А1