АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Ул. Спартаковская, д. 2а, стр.1 г. Москва, 105066. Тел.: +7 (499) 265-4500, Факс: +7 (499) 265-3315

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Москва

24.08.2022 № 26р

О порядке формирования локальных заданий на оснащение помещений зданий и сооружений тепловых электростанций автоматическими установками пожаротушения

В целях обеспечения своевременной и полной выдачи локальных заданий производственными отделами в АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) по оснащению помещений зданий и сооружений тепловых электростанций автоматическими установками пожаротушения на основании выполненных расчетов категорий по взрывопожарной и пожарной опасности

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Формировать перечень исходных данных в соответствии с шаблоном приложения №1 в формате *excel.

Ответственные: ТМО, СТО, ОАСУ, ЭТО.

Срок: в соответствии с КСГ проектируемого объекта.

2. Направлять в ТО планы ведущих помещений главного корпуса (машинное, турбинное, котельное, деаэраторное отделение) с указанием непосредственных мест размещения пожарной нагрузки (указание отметок и строительных осей) в соответствии с приложением № 2 в формате *dwg и приложением №1 в формате *excel.

Ответственные: СО, ТМО, СТО, ОАСУ, ЭТО.

Срок: в соответствии с КСГ проектируемого объекта.

3. Направлять в ТО планы по проектируемым зданиям и сооружениям с указанием перечней помещений, их площадей, высот и строительных объемов.

Ответственные: СО.

Срок: в соответствии с КСГ проектируемого объекта.

4. Направлять в ТО перечень помещений с обслуживаемыми вентиляционными камерами.

Ответственные: СТО.

Срок: в соответствии с КСГ проектируемого объекта.

5. Определять категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 и пособием к нему.

Ответственные: ТО.

Срок: в соответствии с КСГ проектируемого объекта.

6. По результатам выполненных расчетов категорий помещений, зданий, сооружений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, формировать локальные задания на оснащение помещений зданий и сооружений тепловых электростанций автоматическими установками пожаротушения в соответствии с приложением №3 в формате *excel.

Ответственные: ТО.

Срок: в соответствии с КСГ проектируемого объекта.

7. Начальников отделов нести персональную ответственность за своевременность и корректность вносимых данных в шаблон приложения №1 к настоящему распоряжению.

Ответственные: начальники ТМО, СТО, ОАСУ, ЭТО, СО.

Срок: постоянно

8. Признать утратившим силу распоряжение от 11.05.2021 № 16р «О порядке формирования локальных заданий на оснащение помещений зданий и сооружений тепловых электростанций автоматическими установками пожаротушения».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора по проектированию Аксенова И.Э.

И.о. генерального директора В.В. Батяновский

Рассылается: Руководство, ОГИП, ОПН, ОАП, ТМО, СТО, ЭТО, ОАСУ, ОМК, СО, ТО

Приложение № 1 к распоряжению
АО «Институт Теплоэлектропроект»
от 24.08.2022 № 26р

В электронном виде в формате *excel.

Для кабельных линий указывается масса изоляции без жил

Красным цветом представлен пример заполнения

При указании пожарной нагрузки в виде оборудования, шкафов, щитов и т.д. указывается суммарная пожарная нагрузка, находящаяся в шкафах, щитах и т.д. При этом параметры пожарной нагрузки даются по каждому элементу.

Время срабатывания автоматики отключения трубопроводов указывается:

паспортное время - при вероятности отказа системы автоматики 0,000001 в год или обеспечено резервирование;

120 с - если вероятность отказа автоматики больше 0,000001 в год и нет резервирования;

300 с - при ручном отключении

№ п.п.	Номер помещения	Наименование помещения	Наименование горючих и трудногорючих веществ и материалов, обращающихся в помещении, установке	Тип горючего или трудногорючего вещества	Объем горючего вещества, $м^3$	Плотность горючего вещества, $кг/м^3$	Масса горючего вещества, кг	Низшая теплота сгорания, МДж/кг	Площадь участка размещения пожарной нагрузки (в проекции на пол), $м^2$	Расстояние до соседних участков с пожарной нагрузкой, м	Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м	Ширина помещения, м	Длина помещения, м	Площадь помещения, м2	Высота помещения, м	Пол	Стены	Наименование огнезащитного покрытия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1502	Деаэраторное отделение	Кабель АПвВнгА-LS 3х185/25	Полиэтилен низкого давления	1,1	800	880	18,1	180	20	8	7,5	289,2	2167,5	14	ПГ1-23/25	ОГВ	Кабельное проходка

№ п.п.	Номер помещения	Наличение помещения	Наименование ЛВЖ или ГЖ обращающихся в помещении, установке	Химическая брутто-формула	Плотность, кг/м³	Температура вспышки, °С	Теплота сгорания, МДж/кг	Объем емкостей (аппаратов, баков, бочек и т.д.) где используются или обращаются ЛВЖ или ГЖ, м³	Рабочее давление в емкостях (аппаратах, баках и т.д.) где используются или обращаются ЛВЖ или ГЖ, МПа	Максимально возможная рабочая температура ЛВЖ или ГЖ, °С	Протяженность трубопроводов от емкостей (аппаратов, баков и т.д.) до отключающей арматуры, м	Максимальное рабочее давление в трубопроводах от емкостей до отключающей арматуры, МПа	Диаметр и толщина стенок трубопроводов	Расход ЛВЖ или ГЖ, м³/ч	Время срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, вероятность отказа системы автоматики, наличие резервирования элементов, с	Площадь размещения емкости (аппаратов, баков и т.д.) в проекции на пол, м²	Высота борта, длина, ширина (при наличии поддонов и ограждений), м	Расстояние до соседних участков с пожарной нагрузкой, м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	15[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№ п.п.	Номер помещения	Назначение помещения	Наименование ЛВЖ или ГЖ обращающихся в помещении, установке	Химическая брутто-формула	Плотность, кг/м^3	Температура вспышки, °С	Теплота сгорания, МДж/кг	Объем емкостей (аппаратов, баков, бочек и т.д.) где используются или обращаются ЛВЖ или ГЖ, м^3	Рабочее давление в емкостях (аппаратах, баках и т.д.) где используются или обращаются ЛВЖ или ГЖ, МПа	Максимально возможная рабочая температура ЛВЖ или ГЖ, °С	Протяженность трубопроводов от емкостей (аппаратов, баков и т.д.) до отключающей арматуры, м	Максимальное рабочее давление в трубопроводах от емкостей до отключающей арматуры, МПа	Диаметр и толщина стенок трубопроводов	Расход ЛВЖ или ГЖ, м^3/ч	Время срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, вероятность отказа системы автоматики, наличие резервирования элементов, с	Площадь размещения емкости (аппаратов, баков и т.д.) в проекции на пол, м^2	Высота борта, длина, ширина (при наличии поддонов в ограждений), м	Расстояние до соседних участков с пожарной нагрузкой, м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	18-13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Химическая формула	Молярная масса, кг/кмоль	Объем емкостей (аппаратов, баков и т.д.) где содержатся или обращаются горючией газы, $м^3$	Рабочее давление в емкостях (аппаратах, баках и т.д.) где содержатся или обращаются горючие газы, МПа	Протяженность трубопроводов от емкостей (аппаратов, баков и т.д.) до отключающей арматуры, м	Максимальное рабочее давление в трубопроводах, по которым транспортируются горючие газы, МПа	Диаметр и толщина стенок трубопроводов	Расход горючих газов, $м^3/ч$	Время срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, вероятность отказа системы автоматики, наличие резервирования элементов, с	Ширина помещения, м	Длина помещения, м	Площадь помещения, м2	Высота помещения, м	Оси	Отметки	Наименование технологического аппарата
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CH4 (93,63 % об)	16,04	20	1,2	25	1,2	Ø165х4,0	158	5	22	45	990	12	Г/Д - 23/25	0,000	трубопровод

№ п.п.	Номер группы резервуаров	Наименование ЛВЖ или ГЖ	Химическая брутто-формула	Температура вспышки, ˚С	Теплота сгорания, МДж/кг	Объем резервуаров где используются или обращаются ЛВЖ или ГЖ, $м^3$	Диаметр резервуара, м	Рабочее давление в резервуарах, МПа	Максимально возможная рабочая температура ЛВЖ или ГЖ, ˚С	Протяженность трубопроводов от резервуаров до отключающей арматуры, м	Максимальное рабочее давление в трубопроводах от емкостей до отключеющей арматуры, МПа	Диаметр и толщина стенок трубопроводов	Расход ЛВЖ или ГЖ, $м^3$/ч	Время срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, вероятность отказа системы автоматики, наличие резервирования элементов, с	Геометрические параметры обвалования/ограждения, Длина х Ширина х Высота, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	Бензин АИ-93	С6,911Н12,168	-37	43,64	2000	13	0,101	36	5	0,6	Ø165х4,0	7	3	20х20х5

										Приложение № 3 к распоряжению АО "Институт Теплоэлектропроект" от 24.08.2022 № 26р
№ пом.	Наименование помещения	Площадь, м2	Категория по СП 12.13130.2009	Необходимость оснащения АУПТ, Да/Нет	Основание	Средства тушения(рекомендуемое)	Наименование обоудования	Оси	Отметки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7				8
Отм. 0.000										
1S01	Машинное отделение	11150,8	В2	Да	п.10.2 таб.3 СП 486.1311500-2020	Пена высокой кратности, газ (для локального пожаротушения в соответствии с СП485.1311500.2020)	участок размещения насос замкнутого контура подогрева дизельного топлива	Б-В/28-29	0.000	
1S02	Деаэраторное отделение	2176,5	В2	Да		Пена высокой кратности, газ (для локального пожаротушения в соответствии с СП485.1311500.2020)	участок размещения сборки водогрейных котлов	Б-В/28-29	+12.000	
1S03	Котельное отделение	6033,0	В2	Да		Пена высокой кратности, газ (для локального пожаротушения в соответствии с СП485.1311500.2020)	участок размещения сборки задвижек	Б-В/28-29	+12.000	
1S04	Помещение щита возбуждения блока №1	55,0	В4	Нет						
1S05	Помещение щита возбуждения блока №2	55,0	В4	Нет						
1S06	Помещение щита возбуждения блока №3	55,0	В4	Нет						
1S07	Помещение щита возбуждения блока №4	55,0	В4	Нет						
1S08	БОА	122,0	А	Да	п.4.5 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
1S09	БОА	122,0	А	Да	п.4.5 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
1S10	БОА	122,0	А	Да	п.4.5 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
1S11	БОА	122,0	А	Да	п.4.5 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
112	Санузел	7,2	-	Нет						
1S13	Кабельный этаж	236,3	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
114	Помещение установок коррекционной обработки воды	450,3	В3	Да	п.4.5 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
115	Санузел	7,2	-	Нет						
1S16	Кабельный этаж	236,3	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
Отм. +3,600										
2S14	РУСН-0,4 кВ общестанционное	236,3	В1	Нет	п.4.5 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S15	РУСН-0,4 кВ общестанционное	236,3	В1	Нет	п.4.5 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
Отм. +6,000										
216	Экспресс-лаборатория ВПУ	129,0	В3	Да	п.4.5 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
217	Комната приема пищи (помещение персонала)	41,8	-	Да	п.4.5 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
218	Тамбур	24,9	-	Нет						
219	Венткамера	248,6		Нет						
337	Венткамера	238,6		Нет						
338	Венткамера	238,6		Нет						
	Помещение категории А	2,2%								
	Помещение категории Б	0,0%								
	Помещение категории В1	4,2%								
	Помещение категории В2	86,4%								
	Помещение категории В3	2,6%								
	Помещение категории В4	1,0%								
	Количество помещений подлежащих оснащению АУПТ	93,5%								
Отм. 0,000										
117	Коридор	1022,2	-	Нет						
118	Лестничная клетка	20,6	-	Нет						
119	Входной тамбур	14,6	-	Нет						
120	Комната обогрева	24,4	-	Нет						
121	Санузел	6,5	-	Нет						
122	Помещение ремонтной группы	40,3	-	Нет						
123	Венткамера	28,2		Нет						
124	Вспомогательное помещение	8,7	В1	Нет						
125	Тамбур	7,9	-	Нет						
126	АКБ 1	60,4	В4	Нет						
1S27	КРУ-6 кВ Блок №1	208,8	В1	Нет						
128	Венткамера	164,1		Нет						
1S29	КРУ-6 кВ Блок №2	185,5	В1	Нет						
130	Венткамера	28,2		Нет						
131	Вспомогательное помещение	8,7	В1	Нет						
132	Тамбур	7,9	-	Нет						
133	АКБ 2	60,4	В4	Нет						
134	Свободная позиция	58,6	В1	Нет						
135	Санузел	8,2	-	Нет						
136	Входной тамбур	6,7	-	Нет						
137	Лестничная клетка	17,0	-	Нет						
1S38	Резервное КРУ-6 кВ	131,6	В1	Нет						
1S39	КРУ-6 кВ Блок №3	196,1	В1	Нет						
140	Венткамера	28,2		Нет						
141	Вспомогательное помещение	8,7	В1	Нет						
142	Тамбур	7,9	-	Нет						
143	АКБ 3	60,4	В4	Нет						
1S44	Электротехническое помещение	231,1	В1	Нет						
1S45	КРУ-6 кВ Блок №4	243,5	В1	Нет						
146	АКБ 4	60,4	В4	Нет						
147	Венткамера	28,2		Нет						
148	Тамбур	7,9	-	Нет						
149	Вспомогательное помещение	8,7	В1	Нет						
1S50	Общестанционное КРУ-6 кВ	225,0	В1	Нет						
151	Санузел	8,1	-	Нет						
152	Помещение уборочного инвентаря	6,5	В4	Нет						
153	Лестничная клетка	17,0	-	Нет						
154	Входной тамбур	19,5	-	Нет						
Отм. +5,550										
201	Коридор	560,5	-	Нет						

202	Свободная позиция	45,2	В1	Нет						
2S03	Кабельный этаж	264,8	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S04	Кабельный этаж	219,7	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S05	Кабельный этаж	214,8	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S06	Кабельный этаж	209,3	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S07	Кабельный этаж	225,0	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S08	Кабельный этаж	181,2	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S09	Кабельный этаж	261,1	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S10	Кабельный этаж	269,9	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S11	Кабельный этаж	312,9	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S12	Кабельный этаж	261,0	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
2S13	Кабельный этаж	250,8	В1	Да	п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020	Газ, порошок, вода				
Отм. +9,600										
301	Гардеробная домашней одежды на 19 мест (мужская 16)	26,6	-	Нет						
302	Тамбур	2,4	-	Нет						
303	Душевая	1,6	-	Нет						
304	Душевая	1,6	-	Нет						
305	РУСН-0,4 кВ и ЩПТ Блок 1	260,7	В1	Нет						
306	Помещение панелей реле блока №1, 2	133,3	В1	Нет						
307	Помещение электроники блока 1	88,8	В2	Нет						
308	Помещение инженерной станции	17,2	В2	Нет						
309	Комната отдыха	25,2	-	Нет						
3S10	Блочный щит управления 1, 2	172,3	В2	Нет						
3S11	Помещение начальника смены	26,7	-	Нет						
3S12	Помещение оформления допусков	15,5	-	Нет						
313	Помещение электроники блока 2	94,4	В2	Нет						
314	РУСН-0,4 кВ и ЩПТ блок 2	277,5	В1	Нет						
315	Санузел	6,8	-	Нет						
316	Комната отдыха	17,8	-	Нет						
317	ЦЩУ	93,5	В4	Нет						
318	Помещение связи	66,7	В3	Да	п.17 таб.3 СП 486.1311500-2020	Пена высокой кратности, газ, порошок, вода				
319	РУСН-0,4 кВ и ЩПТ блок 3	260,7	В1	Нет						
320	Помещение панелей реле блока №3, 4	133,3	В1	Нет						
321	Помещение электроники блока 3	94,4	В2	Нет						
322	Помещение инженерной станции	17,8	В2	Нет						
323	Комната отдыха	25,2	-	Нет						
324	Блочный щит управления 3, 4	172,3	В2	Нет						
325	Помещение начальника смены	26,7	-	Нет						
326	Помещение программистов	15,5	-	Нет						
327	Помещение электроники блока 4	94,4	В2	Нет						
328	РУСН-0,4 кВ и ЩПТ Блок 4	260,7	В1	Нет						
329	Венткамера	103,4		Нет						
330	Санузел	8,1	-	Нет						
331	Помещение уборочного инвентаря	6,5	В4	Нет						
332	Свободная позиция	45,1	В1	Нет						
333	Коридор	646,5	-	Нет						
334	Санузел	8,1	-	Нет						
335	Вспомогательное помещение	6,2	В1	Нет						
336	Санузел	2,0	-	Нет						
	Помещение категории А	0,0%								
	Помещение категории Б	0,0%								
	Помещение категории В1	57,2%								
	Помещение категории В2	7,7%								
	Помещение категории В3	0,7%								
	Помещение категории В4	3,6%								
	Количество помещений подлежащих оснащению АУПТ	27,9%								