n	mqtt	invid	unit_guid	msg_id	text	context	class	level	area	addr	block	type	bit	invert_bit
9		G-044324	01749246-960c-5832-b2aa-ed2b4da5e137	cold2282a_LTempAir_Al_HH	Высокая температура		alarm	100	LOCAL	cold2282a_left_status.TempAir_Al_HH				
10		G-044324	01749246-960c-5832-b2aa-ed2b4da5e137	cold2282a_LCold_Status	Охлаждение		working	100	LOCAL	cold2282a_left_status.Cold_Status				
11		G-044324	01749246-960c-5832-b2aa-ed2b4da5e137	cold2282a_LVentSK_status	Вентилятор		working	100	LOCAL	cold2282a_left_status.VentSK_status				
12		G-044324	01749246-960c-5832-b2aa-ed2b4da5e137	cold2282a_LDefrost_status	Разморозка		waiting	100	LOCAL	cold2282a_left_status.Defrost_status				
13		G-044324	01749246-960c-5832-b2aa-ed2b4da5e137	cold2282a_RTempAir_Al_HH	Высокая температура		alarm	100	LOCAL	cold2282a_right_status.TempAir_Al_HH				
14		G-044324	01749246-960c-5832-b2aa-ed2b4da5e137	cold2282a_RCold_Status	Охлаждение		working	100	LOCAL	cold2282a_right_status.Cold_Status				
15		G-044324	01749246-960c-5832-b2aa-ed2b4da5e137	cold2282a_RVentSK_status	Вентилятор		working	100	LOCAL	cold2282a_right_status.VentSK_status				