

Обозначения

зоны очистки сточных вод

- (1) септическая камера
- (2) анаэробный биореактор
- (3) аэротенк
- $\overline{(4)}$ вторичный отстойник
- (5) аэробный биореактор
- 6- третичный отстойник

Элементы обустройства и подсоединения


- П- трубопровод подвода сточных вод
- [2] трубопровод отведения сточных вод
- 3 трубопровод подвода воздуха

Обозначения элементов установки

- 1 корпус
- 10 осадкопровод
- 2 крышка утеплённая
- 11 пригрузочные крылья
- 3 вводный патрубок
- 12 муфта резьбовая подвода воздуха
- 4 ершовая насадка
- 13 отводящий патрубок
- 5 воздухопроводы6 аэраторы
- 14 компрессор
- 7 эрлифты
- № 3,4 краны шаровые

№ 1,2 - краны регулировочные

- 8 керамзитовая загрузка
- 9 известковый щебень
- * При необходимости высота установки может быть увеличена



Производительность по сточным водам, м³/сут	1,2
Число обслуживаемых жителей, чел	57
Габаритные размеры, мм	
длина	2800
ширинα	1100
высота (без учета крышки)	1970
Масса установки (справочно), кг	170
Номинальная мощность компрессора, Вт	40
Напряжение, В	220

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

1. При разработке котлована размер зазора между стенками котлована и установкой «Тверь» принять из расчета не более 200 мм с каждой стороны габаритов корпуса.

2. При разработке котлована соблюдать условия техники безопасности проведения земляных

работ.

- 3. Корпус установки размещать на основании из уплотненного песка толщиной не менее 100 мм, с контролем его горизонтального положения в продольном и поперечном направлении. Не подвергать корпус установки «Тверь» механическим ударам. Максимальное заглубление днища установки не должно превышать 2,3-х метров от планировочной отметки земли. При необходимости большего заглубления требуется предусматривать устройство подпорных стенок. Подбить пазихи и днища установки песком, уплотнив его.
- 4. Заполнять установку «Тверь» водопроводной водой до уровня водосливов, одновременно засыпая по периметру корпус песком до уровня крышки.
- 5. Заполнение водой и засыпку песком производить поэтапно, слоями по 15-20 см с послойным трамбованием (уплотнением) песка для компенсации внутреннего и внешнего давления. Крышки установки должны быть выше отметки планировки грунта во избежание подтопления поверхностными водами.
- 6. Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Модель	Нарощенная горловина, м	Глубина залегания лотка подводящего патрубка, м	Глубина залегания лотка отводящего патрубка, м	Размер котлована, ДхШхВ, м	Требуемый объем песка (не менее), м ³
"Тверь- 1,2ПМ"	стандартная	0,62	0,72	3,00x1,40x2,00	
	0,1	0,72	0,82	3,00x1,40x2,10	6*
	0,2	0,82	0,92	3,00x1,40x2,20	

* Объем песка приведен без учета подсыпки при прокладке подводящего и отводящего трубопроводов.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	000 "Торговый Дом "ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"				
ГИП			•				Стадия	Лист	Листов	
Гл. спец. Разработал						Установка биологической очистки бытовых сточных вод				
Проверил										
						"Тверь – 1,2ПМ " ww		w.septiki-tver.ru		
						, , , ,		7		