

Обозначения

зоны очистки сточных вод


- 1 септическая камера
- (2) анаэробный биореактор(3) аэротенк
- (4) вторичный отстойник
- (5) аэробный биореактор
- (6)- третичный отстойник

Элементы обустройства и подсоединения

- П- трубопровод подвода сточных вод
- 2 трубопровод отведения сточных вод
- 3 трубопровод подвода воздуха

Обозначения элементов установки

- 1 корпус
- 10 осадкопровод
- 2 крышка утеплённая
- 11 пригрузочные крылья
- 3 вводный патрубок
- 12 муфта резьбовая подвода воздуха
- 4 ершовая насадка
- 13 отводящий патрубок
- 5 воздухопроводы
- 14 компрессор
- 6 аэраторы
- 7 эрлифты
- № 3,4 краны шаровые
- № 1,2 краны регулировочные
- 8 керамзитовая загрузка
- 9 известковый щебень
- * При необходимости высота установки может быть увеличена



Производительность по сточным водам, м³/сут	1
Число обслуживаемых жителей, чел	46
Габаритные размеры, мм	
длина	2450
ширина	1100
высота (без учета крышки)	1670
Масса установки (справочно), кг	150
Номинальная мощность компрессора, Вт	40
Напряжение, В	220

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

- 1. При разработке котлована размер зазора между стенками котлована и установкой «Тверь» принять из расчета не более 200 мм с каждой стороны габаритов корпуса.
- 2. При разработке котлована соблюдать условия техники безопасности проведения земляных Dαδοm.
- . 3. Корпус установки размещать на основании из уплотненного песка толщиной не менее 100 мм, с контролем его горизонтального положения в продольном и поперечном направлении. Не подвергать корпис истановки «Тверь» механическим идарам. Максимальное заглубление днища установки не должно превышать 2-х метров от планировочной отметки земли. При необходимости большего заглубления требуется предусматривать устройство подпорных стенок. Подбить пазуху у днища установки песком, уплотнив его.
- 4. Заполнять установку «Тверь» водопроводной водой до уровня водосливов, одновременно засыпая по периметру корпус песком до уровня крышки.
- 5. Заполнение водой и засыпку песком производить поэтапно, слоями по 15-20 см с послойным трамбованием (уплотнением) песка для компенсации внутреннего и внешнего давления. Крышки истановки должны быть выше отметки планировки грунта во избежание подтопления поверхностными водами.
- 6. Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Модель	Нарощенная горловина, м	Глубина залегания лотка подводящего патрубка, м	Глубина залегания лотка отводящего патрубка, м	Размер котлована, ДхШхВ, м	Требуемый объем песка (не менее), м ³	
"Тверь- 1П"	стандартная	0,32	0,42	2,65x1,40x1,70	5*	
	0,1	0,42	0,52	2,65x1,40x1,80		
	0,2	0,52	0,62	2,65x1,40x1,90		

* Объем песка приведен без учета подсыпки при прокладке подводящего и отводящего трубопроводов.

Изм.	Кол.цч.	Nucm	№ док.	Подпись	Дата	000 "Торговый Дом "ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"				
ГИП Гл. сп	011						Стадия	Лист	Листов	
Разра						Чстановка биологической очистки бытовых сточных вод				
Провер	шл									
						"Тверь – 1П " www.sept.		sentiki-tı	ver ru	
						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*****	Jepuni ii	, c , , , u	