先行研究対照：TCRSI・TCMPIと今回の年間診断

Lee, Baldick & Hur, Technical Reference (2011-05-10), §4–6。ページは印刷/物理が一致。

式(14): $\max_{q,\,t} t;\ 1^T q = t 1^T d;\ H_g q - H_d(td) \le b;\ 0 \le q_j \le \bar{q}_j\ (j \notin G_i),\ q_j = 0\ (j \in G_i)$

対照軸	原Technical Reference	今回と一致/相違	原文の根拠
需要倍率	全母線負荷dを同一倍率tで拡大し地理的比率を保つ。最大tをTCRSIとする	主図は倍率なしで全地域の元Nを固定。補助倍率は対象地域だけλN、他地域N固定。異なる。局所倍率を原TCRSIと呼ばない	§4.1式14a–c・p16、§5.1図6/表3・pp19–20
固定R	式14に独立した固定供給Rの項はない	PV・風力・原子力実績Rを分析上固定しN=D−R。対象法人分でもRは残す。追加した会計/行動仮定。技術的調整不能の認定でない	§4.1式14b/d/e・p16
除去する供給	当該企業に属する全発電機の利用可能供給を0とする	名参照の調整上限だけを全地域から除く。固定Rを除かず、実績Gを再控除しない。一企業ずつ全地域除去は共通。除去範囲は異なる	§4.1式14d/e・p16
ネットワーク	発電/負荷のshift factor行列H_g/H_dによるDC潮流制約	9地域の需給＋自由な純移送変数。区間/フェンス包絡を同時適用。PTDF/Kirchhoff法則・地域内系統を再現しない	§4.1式14c・p16、§5.1図6・p19
企業帰属	企業に所有される発電機集合。事例では所有/支配が入力	点検済みHJKS発電事業者名の代理。共同事業・売電/契約の支配は未確認。JERAは一法人だが名参照代理。契約帰属を認定しない	§4.1・p16、§5.2/5.3・pp20–21
送電/供給入力	送電上限b、発電機上限。事例では容量を供給可能量と仮定。ERCOTはSCOPF制約を選択	参照容量一定・17停止条件、保存C−M−W。切替後は新フェンスの地域カット。入力の仮定/範囲が異なる。原事例も全制約の完全性に留保	§5.2/5.3・p20（脚注4含む）
価格・利益	TCMPIは入札/OPFと利潤最大化仮定から平均マークアップを評価。TCRSIは誘因/利益を直接評価しない	公開spot価格を記述的に併記する。費用/利益/行使やTCMPIを計算しない。価格散布図は原図7のTCRSI–TCMPI比較ではない	§4.2・p17、§6・pp21–22、図7・p22
ex ante/ex post	§6ではTCRSIは行動や清算結果を必須としない事前的指標、TCMPIは事後的。ERCOT入力選択にはSCOPF結果も使用	実績D/Rと後日保存資料による事後条件付き構造評価。入札時情報集合は再現しない。構造を評価する点は共通でも情報時点は異なる	§5.3・p20、§6・pp21–22

4母線（図6/表3、pp19–20）：g3はRSI=1 / TCRSI=0.58。負荷を独立に動かすと地理的配分が歪む。
今回の主図は元N固定。局所倍率の散布図は、原図7のTCRSI–TCMPI対照ではない。

今回：事後的な限定構造評価。入札時情報・利益増加・実際の行使を認定しない。新規性/国内初は主張しない。
原文：https://users.ece.utexas.edu/~baldick/papers/firm_index_technical.pdf　（保存原本SHAは確認記録へ）