



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



**BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

008848-TSE-02/06

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

26.07.2017

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**

LICENCE VALID UNTIL

16.02.2023

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**

NAME OF THE LICENCE HOLDER

DTM ELEKTRO TEKNİKSAN.VE TİC.A.Ş.

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÇATALMEŞE MAH. SULTAN SUYU CAD. DTM ELEKTRO TEKNİK  
NO:129 ÇEKMEKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

DTM ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ÇATALMEŞE MAH. SULTANSUYU CAD. NO:129/1-2-3 34734  
ÇEKMEKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

008848-TSE-02/05

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**

REGISTERED TRADE MARK

DTM

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI**

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 61439-6 / 18.03.2015

**BELGE KAPSAMI**

SCOPE OF LICENCE

BARALI KANAL SİSTEMLERİ (BUSBAR)

SP-HA105T2FS MODEL ;

Ue:400V, Ui: 1000V, Uimp:8kV, Frekans:50/60 Hz, IP 55, IK 10, Tip: Al, FAZ 3L+N+Pe+FE1 , In: 100A, (Icw)  
:3,7kA, Bara kesitleri(çap mm):3mm x 16mm,

AB-EC125T1PS MODEL ;

Ue:400V, Ui: 1000V, Uimp:6kV, Frekans:50/60 Hz, IP 55, IK 07, Tip: Cu, FAZ 3L+N+Pe In: 25A,(Icw) :2,1kA Bara  
kesitleri(çap mm): , 4mm x 4mm

AB-E 40A MODEL ;

Ue:400V, Ui: 1000V, Uimp:4kV, Frekans:50/60 Hz, IP 55, IK 07, Tip: Cu , FAZ 3L+N+Pe, In: 40A, (Icw) :3,4kA,

*e-imzalı/e-signed*

16.02.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta  
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

