發證日期：113 年 4 月 19 日
證書編號：CFS-A113-0284

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知璣股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：纈纈敦士

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期:103 年 5 月 13 日

四、認可有效期限：自 113 年 5 月 13 日起至 118 年 5 月 12 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A103019	設備名稱	火警探測器
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
型號	SLV-2	型式種類	光電式局限型
感知元件(特性)	散亂光型	感度種類	2 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	100
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(℃)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	□有 ■無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容:

	變更內容		核准日期	核准文號
1	外殼材質	增列 ABS 樹脂(型號 VW702S)	106 年 2 月 2 日	106 消設字第 1060488 號
2	微型陶瓷電容	增列零件尺寸(插件位置：C4、C6、C10、C11、C19、C51、C2、C52、C53、C8、C7、C13、C50、C5)	107 年 10 月 2 日	107 消設字第 1072546 號
	感知器明細書	變更感知器明細書(C8 耐電壓 50V、C8 最大誤差±5%、C7/C13 最大誤差±5%、C5 耐電壓 25V)		
	檢煙部蓋板	增列型號 NF-921		

3	電路板 (基鈉二極體)	增列 ROHM 牌型號 UDZS10BTE-17 額定規格：基鈉電壓：9.77~10.21V、 容許損失：200mW（插件位置：ZD2）	108 年 7 月 2 日	108 消設字第 1081611 號
		增列 NXP 牌型號 BZX384-B10 額定規格：基鈉電壓：9.8~10.2V、 容許損失：300mW（插件位置：ZD2）		
		增列 ROHM 牌型號 TFZ22 額定規格：基鈉電壓：20.64~21.71V、 電力：500mW（插件位置：ZD1、ZD5）		
		增列 ROHM 牌型號 TLZ22 額定規格：基鈉電壓：20.64~21.71V、 電力：500mW（插件位置：ZD1、ZD5）		
4	電路板	插件位置 LED1、PD1、TR3、TR10、ZD2、ZD1、C1 增列電子零件	110 年 10 月 27 日	110 消設字第 1102835 號
		插件位置 ZD5 移除電子零件		

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會