發證日期：114 年 9 月 25 日
證書編號：CFS-A114-0754

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知璣股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：纈纈敦士

(四)所 在 地：台北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 114 年 9 月 25 日

四、認可有效期限：自 114 年 9 月 25 日起至 119 年 9 月 24 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	P-A114002	設備名稱	火警發信機
型號	PPH-1A	產地	日本
廠牌	HOCHIKI	額定電壓（Vdc）	24
操作方式區分	強壓型	額定電流（mA）	200
設置場所區分	屋內型	適用範圍	供手動報警設備使用。

七、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警發信機火警警鈴及火警標示燈認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會

發證日期：115 年 1 月 13 日
證書編號：CFS-A114-1260

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知璣股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：纈纈敦士

(四)所 在 地：台北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 115 年 1 月 13 日

四、認可有效期限：自 115 年 1 月 13 日起至 120 年 1 月 12 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	L-A115001	設備名稱	火警標示燈
型號	PPH-1A	產地	日本
廠牌	HOCHIKI	額定電壓（Vdc）	24
光源種類	LED	額定電流（mA）	15
設置場所區分	屋內型	適用範圍	供手動報警設備使用。

七、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警發信機火警警鈴及火警標示燈認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會