發證日期：112 年 11 月 20 日
證書編號：CFS-A112-1034

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知璣股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：纈纈敦士

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期:102 年 11 月 26 日

四、認可有效期限：自 112 年 11 月 26 日起至 117 年 11 月 25 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A10256	設備名稱	火警探測器
廠牌	HOCHIKI AMERICA	產地	日本
型號	DCD-135	型式種類	補償式局限型
感知元件(特性)	熱敏電阻	感度種類	2 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	150
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(℃)	57
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	□有 ■無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容:

	變更內容	核准日期	核准文號
1	底座增列型號 NS4-100 底座	108 年 7 月 29 日	108 消設字第 1081917 號
2	電路板增列板號 2-7-500-2745	110 年 2 月 18 日	110 消設字第 1100400 號
3	電路板增列板號 2-7-500-3977	111 年 1 月 24 日	111 消設字第 1110266 號

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為5年，申請者應於認可書有效期間到期前6個月之5個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)本產品經UL測試合格，應附有UL認可標示。

財團法人消防安全中心基金會