消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知璣股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：纈纈敦士

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 103 年 3 月 17 日

四、認可有效期限：自 113 年 3 月 17 日起至 118 年 3 月 16 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	RD-A103003	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
型號	SS-FL-10HC	型式種類	定溫式
電源供應方式	內置電池型	感度種類	--
額定電壓	3 Vdc	額定電流(mA)	300
自動試驗功能	■有 □無	使用環境溫度範圍(℃)	0~40
防腐蝕性能	□有 ■無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用。	附屬功能	--
電池型式規格(廠牌/種類/型號/電壓)	Panasonic/鋰電池/CR-2/3AZC23P/3Vdc		

七、輕微變更內容：

	變更內容		核准日期	核准文號
1	軟體(電池電壓檢測)	增列低電壓時每小時監視一次	105 年 3 月 14 日	105 消設字第 1050680 號
		變更為電池耗盡時檢出次數三次		
		變更為電池耗盡時確認次數五次		
2	陶磁電容器	增列尺寸(mm)(長 1.6*寬 0.8)(插件位置：C1)	108 年 5 月 16 日	108 消設字第 1081141 號
		增列尺寸(mm)(長 0.6*寬 0.3)(插件位置：C5、C12、C22、C25~28)		

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 107 年 5 月 3 日住宅用火災警報器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為5年，申請者應於認可書有效期間到期前6個月之5個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會