內政部消防安全設備審核認可書

核發日期：中華民國113年4月29日

核發字號：內授消字第1131601828號

申 請 人：日商報知璣股份有限公司台灣分公司（104417臺北市中山區民生西路3巷9號5樓）

主　　旨：所申請審核認可事項，准依下列所載內容認可使用。

說　　明：

一、依據申請人未具日期消防安全設備審核認可申請書辦理。

二、本案核准內容如次：

申請案件資料	品　名	瓦斯漏氣檢知器（矢崎資源牌）
	主要用途	偵測天然瓦斯用。
	性　能	詳核准內容。
	數　量	1型。
認可使用內容	一、本案日商報知璣股份有限公司台灣分公司申請日本進口之瓦斯漏氣檢知器，原則准予使用。 二、申請人應負責提供機具、器材與設備之相關技術、工法等資訊之義務，裝置人員應依所提施工規範辦理，並確保其材質及使用性能。 三、本認可書有效期間2年(自發文日起算)。 四、如欲繼續申請使用者，請於期滿前1個月向本部消防署提出申請。	

注意事項：

一、須以原廠產品整組裝置，每件產品均應附有一般財團法人日本瓦斯機器檢查協會認可證明文件及其合格標示。

二、設置場所應備中文技術規範、操作安裝維護手冊及中文說明書，供消防檢查、檢修與維護相關人員使用。

三、裝置竣工時，應備器材之進口證明，供當地消防機關查證，每件均應標明製造日期，並經現場實地測試合格後，方准使用。

四、應依所提施工安全規範施工。

五、使用年限最長為5年（應註明有效期限）。

六、本認可僅針對產品具有瓦斯漏氣檢知器部分予以認可。

七、本產品應與瓦斯漏氣火警受信總機整組裝置（並有自備電源），不得單獨使用。

八、設備資訊如下：

廠牌	型號	使用溫度	使用溼度	適用範圍	備註
矢崎資源	YF-517D	-10℃~50℃	RH85%以下	天然氣	吸頂式/壁掛式

九、為確保認可案件之品質，本部消防署得邀集有關人員實地抽驗，其抽驗費用由申請人負責，使用狀況經抽驗不合格者，由本部廢止認可並繳回認可書。

十、本審核認可之案件，僅對申請人所提之文件圖說或測試證明內容予以審定。申請人、出品人或檢驗測試機關（構），如有偽造文書，出具不實證明、侵害他人權益或實際設計、施工

與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人時，應視其情形，撤銷或廢止認可，繳回認可書，並分別依法負其責任。

十一、本項產品如經本部公告為應施認可項目，應即於前揭效期屆滿後，依「消防機具器材及設備認可實施辦法」辦理認可，並於產品本體上附加認可標示後始准使用。

十二、申請人應自發文日起按年度彙製使用狀況清冊，內容包括設置建築物之使用者、名稱、地址、電話、設置位置、竣工日期及維修狀況等，並自行保存（至少 3 年）供抽查。

部長 林右昌