發證日期：115 年 3 月 20 日
證書編號：CFS-A115-0223

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱： 日商報知璣股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號： 53653839

(三)負　責　人：纈纈敦士

(四)所　在　地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：105 年 4 月 18 日

四、認可有效期限：自 115 年 4 月 18 日起至 120 年 4 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	CSP-A103009-1	設備名稱	密閉式撒水頭
廠牌	HOCHIKI	型號	GQH-FE72-2
標示溫度(℃)	72	型式種類	標準型
感度種類	第一種	感熱元件	易熔片
動作時間	60 秒以內	螺紋標稱	PT 1/2
安裝方向	向下型	有效撒水半徑(m)	2.6
K 值 $\left(\frac{lpm}{(10MPa)^{1/2}} / \frac{gpm}{(lb/in^2)^{1/2}}\right)$	80/5.6	水道連結型放水壓力(MPa)(標示/最低)	--
產地	日本	水道連結型放水量(L/min)(標示/最低)	--
適用範圍	供自動撒水設備之撒水頭及泡沫滅火設備之感知撒水頭使用。		
型式變更內容	1. 型號由 GQH-FE72 變更為 GQH-FE72-2。 2. 本體及套筒形狀變更。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 106 年 7 月 4 日密閉式撒水頭認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會