

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知機股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負責人：顯顯敦士

(四)所在地：臺北市中山區民生西路3巷9號5樓

二、認可依據：消防法第12條

三、初次認證日期：110 年 6 月 29 日

四、認可有效期限：自 115 年 6 月 29 日起至 120 年 6 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路18號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A110010	設備名稱	火警探測器
廠牌	Hochiki Europe(UK)	產地	英國
型號	SOC-E-IS	型式種類	光電式局限型
感知元件(特性)	散亂光型	感度種類	1種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	40
類型	非防水型、再用型、普通型	額定溫度(℃)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	☐ 有 ☒ 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	增列一款底座	111 年 9 月 5 日	111 消設字第 1112776 號

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)本型係經 BRE 測試並經 LPCB 登錄，應另附有 LPCB 標示。

指定機械、設備或器具安全資訊網站申報
登錄完成通知書

Registration Document for the Declaration and Registration scheme
of the required machinery, equipment and tools



登錄完成通知書號碼：ML101200702MT7

Document No.

茲據職業安全衛生法第七條第三項規定辦理安全資訊申報，經確認符合規定，
准予登錄並使用安全標示  及識別號碼：TD0402EU。其登錄事項如下：

The document made under Paragraph 3 in Article 7 of the Occupational Safety and Health Act has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Safety Label  and the Identification No. TD0402EU. Details of the registration are as follows:

申請人：日商報知機股份有限公司台 統一編號：53653839
灣分公司 Uniform No.
Application

地址：臺北市中山區中山北路2段96號5樓
Address

生產廠場/廠址：
Factory/Factory address

廠場項次 Factory Items	生產廠場 Factory	廠址 Factory Address	國別代碼 Country Code
1	Hochiki Europe (UK) Ltd	Grosvenor Road Gillingham Business Park Gillingham Kent ME8 0SA United Kingdom	GB

產品種類名稱：防爆電氣設備

Type/ name of product

貨品分類號列：85311020006

C.C.C. Code

中文名稱：偵煙探測器

Chinese name

英文名稱：Photoelectric Smoke Detector

English name

型式：SOC-E-IS

Type

主型式序號：

Type number

系列型式：如附錄

Series of the type

依據標準：

Safety standards

廠場項次 Factory Items	驗證方式	標準
-----------------------	------	----

指定機械、設備或器具安全資訊網站申報 登錄完成通知書

Registration Document for the Declaration and Registration scheme of the required machinery, equipment and tools

1	國內/外驗證機構	國內/外認證組織名稱：IECEX 國內/外驗證機構名稱：SGS Baseefa Limited 產品驗證機構審驗合格證明書：IECEX BAS 19.0122X 合格證明書有效日期：115/10/03
---	----------	---

勞動部核發

This document shall be issued by the Ministry of Labor (MOL).

登錄有效期限：110年05月27日 至 113年05月26日

Valid period for Prior Release (year) (month) (day) (year) (month) (day)

證書內容加註意見：

最後變更完成日期：112年11月16日第 1 次變更，變更項目：廠場、基本文件、申報文件

註1：持本登錄完成通知書進口申報登錄產品時，進口人須與本登錄完成通知書名義人相同。

註2：本登錄完成通知書之效期依通知書上所載期限為準，且不得逾越測試驗證之證明文件效期之屆滿日期。如該登錄完成通知書上所載測試驗證之證明文件效期屆滿日期，早於本登錄完成通知書上所載之效期，依法以該測試驗證之證明文件效期為準，逾期則該通知書效期亦失效。如該測試驗證之證明文件效期即將屆滿，請於屆滿日前三個月內向核發單位申請展延之測試驗證之證明文件，並於系統提出變更測試驗證之證明文件之申請，以維持該登錄完成通知書效期之有效性。逾測試驗證之證明文件或登錄完成通知書之效期屆滿後始提出變更申請者，須重新申報登錄。另如測試驗證之證明文件效期尚未屆滿，但登錄完成通知書之效期即將屆滿，請於登錄完成通知書之效期屆滿日前三個月內提出登錄完成通知書之展延申請，逾登錄完成通知書或測試驗證之證明文件效期屆滿日提出申請者，該登錄完成通知書效期失效，須重新申報登錄。

註3：持本登錄完成通知書者，請至機械設備器具安全資訊網(<https://tsmark.osha.gov.tw>)查對通知書之字號、廠商及產品等資訊，如發現有差異，請通知勞動部職業安全衛生署查處。

廠商代碼	廠商名稱	地址	產品中文名稱	產品英文名稱	型式/系列型式	照片	登錄有效期限	單機/系列證書	狀態	檢測合格證明文件效期(僅顯示最先到期之證書效期)
TD0402EU	日商報知機股份有限公司台灣分公司	臺北市中山區中山北路2段96號5樓N-512室	偵煙探測器	Photoelectric Smoke Detector	SOC-E-I S		110/05/27至113/05/26 (已展延至116/05/26)	系列		115/10/03
TD0402EU	日商報知機股份有限公司台灣分公司	臺北市中山區中山北路2段96號5樓N-512室	補償式探測器	Heat Detector	DCD-1 E-IS		113/02/23至116/02/22	系列		115/10/03

指定機械、設備或器具安全資訊網站申報 登錄完成通知書

Registration Document for the Declaration and Registration scheme
of the required machinery, equipment and tools

附錄

註1：關務署限制報關之項次位數僅到四位數，項次超過四位數者將無法進行報關，敬請將較常報關之系列型式優先申報。

系列型式：

Series of the type

項次	廠場項次	系列型式	貨品分類號列	允許多系列型式	國別代碼
0001	1	詳見附錄	85311020006		GB

指定機械、設備或器具安全資訊網站申報
登錄完成通知書

Registration Document for the Declaration and Registration scheme
of the required machinery, equipment and tools

項次	系列型式
0001	SOC-E-IS

