發證日期：114 年 8 月 22 日
證書編號：CFS-A114-0527

# 消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知璣股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：纈纈敦士

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期:114 年 8 月 22 日

四、認可有效期限：自 114 年 8 月 22 日起至 119 年 8 月 21 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

| 設備名稱 | | 火警受信總機 | 型式認可編號 | AR-A114005 |
|---|---|---|---|---|
| 型式種類 | | R 型複合式 | 廠牌 | HOCHIKI |
| 引導燈具連動控制盤 | 形狀 | -- | 產地 | 日本 |
| | 信號回路 | -- | 適用範圍 | 供火災自動警報及防災連動控制設備使用 |
| | 緊急電源 | -- | | |

設備規格

| 項次 | 型號 | 最大回路數 | 安裝方式 | 標稱蓄積時間(sec) | 主電源 | | 預備電源 | | 最大消耗功率(VA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 額定電壓(Vac) | 額定頻率(HZ) | 電池種類 | 電壓/容量*數量 | |
| 主型式 | HRR-AAS5610 | 22 (255 位址/回路) | 自立式 | 20~50 | 110 | 60 | 鎳鎘電池 | 24Vdc/10Ah*4 | 1540 |
| 系列 1 | HRR-AAS5100 | 20 (255 位址/回路) | 自立式 | 20~50 | 110 | 60 | 鎳鎘電池 | 24Vdc/10Ah*3<br>24Vdc/6Ah*1 | 1540 |
| 系列 2 | HRR-AAS4080 | 16 (255 位址/回路) | 自立式 | 20~50 | 110 | 60 | 鎳鎘電池 | 24Vdc/10Ah*3 | 1100 |
| 系列 3 | HRR-AAS3060 | 12 (255 位址/回路) | 自立式 | 20~50 | 110 | 60 | 鎳鎘電池 | 24Vdc/10Ah*2<br>24Vdc/6Ah*1 | 1100 |
| 系列 4 | HRR-AAS2550 | 10 (255 位址/回路) | 自立式 | 20~50 | 110 | 60 | 鎳鎘電池 | 24Vdc/10Ah*2 | 1100 |
| 系列 5 | HRR-AAS2040 | 8 (255 位址/回路) | 自立式 | 20~50 | 110 | 60 | 鎳鎘電池 | 24Vdc/10Ah*1<br>24Vdc/6Ah*1 | 1100 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 6 | HRR-AAS1020 | 4<br>（255 位址/回路） | 自立式 | 20~50 | 110 | 60 | 鎳鎘電池 | 24Vdc/10Ah*1 | 660 |
| 系列 7 | HRR-AAS510 | 2<br>（255 位址/回路） | 自立式 | 20~50 | 110 | 60 | 鎳鎘電池 | 24Vdc/6Ah*1 | 660 |
| 系列 8 | HRR-AAW1020 | 4<br>（255 位址/回路） | 壁掛式 | 20~50 | 110 | 60 | 鎳鎘電池 | 24Vdc/10Ah*1 | 660 |
| 系列 9 | HRR-AAW510 | 2<br>（255 位址/回路） | 壁掛式 | 20~50 | 110 | 60 | 鎳鎘電池 | 24Vdc/6Ah*1 | 660 |

七、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 111 年 6 月 23 日火警受信總機認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會

認可