發證日期：111 年 7 月 6 日
證書編號：CFS-A111-0625

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：雅托普羅德克實業股份有限公司

(二)統一編號：27330686

(三)負　責　人：南達也

(四)所　在　地：臺北市信義區基隆路一段 420 號 8 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期:106 年 7 月 20 日

四、認可有效期限：自 111 年 7 月 20 日起至 116 年 7 月 19 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	DV-A106011	設備名稱	一齊開放閥
廠牌	YAMATO PROTEC	型號	YDVK-100
型式種類	加壓型	標稱口徑	100A
標稱壓力(配管連接部)	10K	使用壓力範圍(kgf/cm^2)	1.5~14
最大使用流量(l/min)	2100	最大使用流量之等價管長(m)	45.3
安裝方向	垂直水平兩用	產地	日本
適用範圍	供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 108 年 12 月 5 日一齊開放閥認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會