

消防許第364号

令和5年6月12日

ホーチキ株式会社

代表取締役社長執行役員 山形 明夫 殿

総務大臣

松本剛明



型式承認について

令和5年6月1日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、
消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下
記のとおり承認する。

記

種別	赤外線式スポット型感知器
型式	屋内型（24V、100mA）・公称監視距離13m～20m ・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、CO ₂ 共鳴放射式、ゆらぎ式
型式番号	感第2023～20号