




消 防 許 第 6 0 6 号
令 和 5 年 9 月 4 日

ホーチキ株式会社

代表取締役社長執行役員 細井 元 殿

総 務 大 臣
松 本 剛 男



型 式 承 認 に つ い て

令和5年8月23日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種 別	G R 型受信機（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）
型 式	交流100V、外部配線抵抗30Ω・50Ω 公称蓄積時間20秒～50秒 公称受信温度45℃～85℃ 公称受信濃度（スポット型）2.5%/m～17%/m
型式番号	受第2023～9号