



消 防 許 第 3 1 2 号
令 和 5 年 5 月 1 5 日

ホーチキ株式会社

代表取締役社長執行役員 山形 明夫 殿

総 務 大 臣
松 本 剛 明



型 式 承 認 に つ い て

令和5年5月10日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種 別 GR型受信機（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）
型 式 交流100V
外部配線抵抗 $19\Omega \cdot 30\Omega \cdot 50\Omega$ / 外部配線光損失 10 dB
公称蓄積時間 20秒～50秒
公称受信温度 $45^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
公称受信濃度（スポット型） $2.5\%/\text{m} \sim 17\%/\text{m}$
型式番号 受第2021～8～1号