

消 防 許 第 5 6 9 号

平 成 2 9 年 9 月 5 日

ホーチキ株式会社

代表取締役取締役社長 山形 明夫 殿

総 務 大 臣

野 田 聖 子



型 式 承 認 に つ い て

平成29年8月31日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種 別	光電アナログ式スポット型感知器(試験機能付)
型 式	(39.5V、30mA)・公称感知濃度2.5%/m~17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式
型式番号	感第29~34号