


消防許第377号

平成30年5月22日

ホーチキ株式会社

代表取締役取締役社長 山形 明夫 殿

総務大臣
野田 聖子



型式承認について

平成30年5月18日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種 別 光電式分離型感知器(2信号及び試験機能付)
型 式 1種(39.5V、30mA)・非蓄積型・公称監視距離5m～100m
2種(39.5V、30mA)・非蓄積型・公称監視距離5m～100m
非防水型、普通型、再用型、減光式
型式番号 感第30～9号

