



消 防 許 第 9 1 7 号

令 和 3 年 1 2 月 9 日

ホーチキ株式会社

代表取締役社長執行役員 山形 明夫 殿

総 務 大 臣
金 子 恭 之



型 式 承 認 に つ い て

令和3年12月8日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、
消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下
記のとおり承認する。

記

種 別	中継器（アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付）
型 式	交流100V、外部配線抵抗30Ω・50Ω 公称蓄積時間20秒～50秒 公称受信温度45℃～85℃ 公称受信濃度（スポット型）2.5%/m～17%/m
型式番号	中第2021～14号



CMA-AB□

光5K