



検 警 報 第 8 5 号  
令 和 2 年 5 月 8 日

東京都品川区上大崎二丁目10番43号  
ホーチキ株式会社  
代表取締役社長執行役員 山 形 明 夫 殿

日本消防検定協会  
理事長 高橋 淳



更新の結果について

令和2年4月13日（受付番号 NP-2006）で更新依頼のあった地区音響装置については、下記のとおり更新いたしますので、受託評価業務規程第16条第6項の規定に基づき下記のとおり通知します。

記

種 別 地区音響装置

型 式 DC24V、8mA、公称音圧90dB

型式番号 認評音第14～1～1号

有効期限  
の終期日 令和7年5月16日