# 消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知璣股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：纈纈敦士

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 105 年 9 月 8 日

四、認可有效期限：自 110 年 9 月 8 日起至 115 年 9 月 7 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設備名稱 | 火警中繼器 | | |
| 型式認可編號 | RP-A105009 | 型號 | DCP-R2ML |
| 廠牌 | HOCHIKI AMERICA | 產地 | 美國 |
| 定址裝置 | 電子式 | 外部配線阻抗(Ω) | -- |
| 定址碼數(組) | 1 | 監視迴路數(組) | -- |
| 額定電壓(Vdc) | 39 | 額定電流(mA) | 0.4 |
| 蓄積功能 | □有 ■無 | 蓄積時間(s) | -- |
| 輸出裝置 | 無供電接點輸出(容量：30Vdc/2A 或 120Vac/0.5A)-2 組 | | |
| 適用範圍 | 供火警自動警報設備使用 | | |

七、輕微變更內容：

| | 變更內容 | 核准日期 | 核准文號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 振盪器增列 MURATA 牌型號 CSB 規格 600J | 106 年 2 月 18 日 | 106 消設字第 1060468 號 |
| 2 | 電路板增列板號 ASSY 1600-01820 REV F | 109 年 1 月 13 日 | 109 消設字第 1090101 號 |

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部101年11月14日火警中繼器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為5年，申請者應於認可書有效期間到期前6個月之5個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)原本會111年5月20日核發之證書編號CFS-A111-0469型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會