消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知璣股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：纈纈敦士

(四)所 在 地：台北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期:107 年 5 月 7 日

四、認可有效期限：自 112 年 5 月 7 日起至 117 年 5 月 6 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A107011	設備名稱	火警探測器
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
型號	ALK-NLYA	型式種類	光電式局限型
感知元件(特性)	散亂光型	感度種類	1 種/2 種/3 種
額定電壓(Vdc)	39.5	額定電流(mA)	30
類型	非防水型、再用型、普通型	額定溫度(℃)	--
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	□有 ■無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容:

	變更內容		核准日期	核准文號
1	電容器	增列村田製作所提供之型號 GRM 規格：容量：1μF、耐電壓：16V (插件位置：C12、C14~16)	108 年 3 月 7 日	108 消設字第 1080535 號
		增列 PDC 牌型號 FN 規格：容量：0.015μF、耐電壓：50V (插件位置：C26、C29)		
		增列村田製作所提供之型號 GRM 規格：容量：0.015μF、耐電壓：50V (插件位置：C26、C29)		
	光電耦合器	增列 Renesas 牌型號 PS2703-1 規格：最大電壓：120V、 順電流：50A、電流傳輸率。50~400% (插件位置：PC1)		

2	陶瓷電容器	增列尺寸(長*寬)：0.6*0.3(mm) 插件位置：C1、C7~8、C12~16、C20~22、C24~31)	107 年 12 月 14 日	107 消設字第 1073296 號
		增列尺寸(長*寬)：0.6*0.3(mm) (插件位置：C3、C6、C17~19)		
		增列尺寸(長*寬)：1.6*0.8(mm) (插件位置：C4)		
		增列 PDC 牌型號 FN 規格：容量：1μ~1.5μF，耐電壓：50V (插件位置：C5)		
		增列 PDC 牌型號 FN 規格：容量：0.015μF，耐電壓：50V (插件位置：C26、C29)		
	探測器明細書數值修正	變更陶磁電容器額定電壓：25V (插件位置：C1、C6、C17)		

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)原本會 112 年 5 月 3 日核發之證書編號 CFS-A112-0311 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會