發證日期：113 年 7 月 16 日
證書編號：CFS-A113-0529

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知璣股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：纈纈敦士

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期: 103 年 7 月 16 日

四、認可有效期限：自 113 年 7 月 16 日起至 118 年 7 月 15 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A103006	型號	CHW-R4(D2/H4)
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
定址裝置	電子式	外部配線阻抗(Ω)	50 以下
定址碼數(組)	1	監視迴路數(組)	--
額定電壓(Vdc)	39.5	額定電流(mA)	0.34
蓄積功能	□有 ■無	蓄積時間(s)	--
輸出裝置	供電接點輸出(容量：24Vdc/2A)-4 組		
適用範圍	供火警自動警報設備使用		

七、輕微變更內容：

	變更內容		核准日期	核准文號
1	明細書(誤記修正)	修正：額定 VCBO	107 年 12 月 5 日	107 消設字第 1073209 號
	電晶體	增列 ISAHAYA 牌型號 2SA1235A(PNP 電晶體) 規格：VCEO：-50V，VCBO：-60V，IC：200mA，PC：200mW，hfc：150~500 (插件位置：TR3~4、TR6~8、TR11~12、TR14		
		增列松下牌型號 2SD0601A(NPN 電晶體) 規格：VCEO：50V，VCBO：60V，IC：100mA，PC：200mW，hfc：210~460 (插件位置：TR1~2、TR5、TR9~10、TR101~102、TR201~202、TR301~302、TR401~402)		
	鐵氧體磁	增列村田牌型號 BLM21 PG□SN 鐵氧體磁珠		

	珠、電阻、電容器	規格：直流阻抗：0.09Ω以下，容許電流：1.5A 以下 (插件位置：NF1、NF2)		
		增列電阻 規格：阻抗值：1.2K~47K、 電力：63mW，容許差：±5% (插件位置：R73)		
		增列電容器 規格：靜電容量：10P~0.1μF 電壓：50V，容許差：±10% (插件位置：C35、C36)		
	底箱標示貼紙	變更為受第 15~8 號		
	電路板 (二極體)	增列松下牌型號 MA2J111 二極體 規格： VR：80V，IO：100mA，順電壓 VF：1.2V (插件位置：D2~3、D6~13、D102~103、D202~203、D302~303、D402~403)		
		增列二極體廠牌：新電元 (插件位置：D1、D4、D6) 型號：D1F60 額定規格：VRM：600V，IO：0.75A，VF：1.1V		
		增列 Panasonic 牌型號 DA2J101 規格： VR：80V，IF：100mA，順電壓 VF：1.2V (插件位置：D2~3、D6~13、D102~103、D202~203、D302~303、D402~403)		
	電路板 (電晶體)	增列 ISAHAYA 牌型號 ISA1235AC1 規格：VCEO：-50V，VCBO：-60V，IC：-200mA，PC：200mW，hfc：150~500 (插件位置：TR3~4、TR6~8、TR11~12、TR14、TR102、TR202、TR302、TR402)		
		增列東芝牌型號 SSM3J15FU 電晶體 規格：VDS：-30V，VGSS：±20V，ID：±0.1A，PD：150mW (插件位置：TR13)		
	陶磁振盪器	增列村田牌型號 CSBFB1M22J58 陶磁振盪器 規格：振盪頻率：1.2288MHz (插件位置：X1)		
	電路板 (電阻)	增列電阻 規格：阻抗值：470Ω，電力：63mW，容許差：±5% (插件位置：R12)		
	基鈉二極體	增列 Renesas Electronics 牌型號 RD8.2SB2 規格：P：200mW，基鈉電壓 VZ：7.98~8.39V (插件位置：ZD2)		
		增列 Renesas Electronics 牌型號 RD12SB3 規格：P：200mW，基鈉電壓 VZ：12.04~12.64V (插件位置：ZD4~D6)		
	電路板 (鉭電容器)	增列 NICHICON 牌型號 F931E106M 鉭電容器 規格：容量：10μF，電壓：25V (插件位置：C4、C8)		
	陶磁電容器	增列陶磁電容器尺寸(長*寬)：1.6*0.3(mm) (插件位置：C2~3、C5~7、C9~25、C27~36、C101~103、C201~203、C301~303、C401~403)		

消防安全中心 認可

	明細書 (數值修正)	變更陶磁電容器額定電壓值 額定電壓：50V (插件位置：C22~25)、		
		額定電壓：25V (插件位置：C2、C11、C27、C28、C30、C101、C201、C301、C401)		
2	明細書	修正：額定 VCBO	108 年 4 月 1 日	108 消設字第 1080753 號
		變更陶磁電容器額定電壓值 額定電壓：50V (插件位置：C22~25)		
		變更陶磁電容器額定電壓值 額定電壓：25V (插件位置：C2、C11、C27、C28、C30、C101、C201、C301、C401)		
	電晶體	增列 ISAHAYA 牌型號 2SA1235A 額定規格：VCEO：-50V，VCBO：-60V、IC：200mA、PC：200Mw、hfc：150~500 (插件位置：TR3~4、TR6~8、TR11~12、TR14)		
		增列 NPN 牌型號 2SD0601A 額定規格：VCEO：50V、VCBO：60V、IC：100mA、PC：200Mw、hfc：210~460 (插件位置：TR1~2、TR5、TR9~10、TR101~102、TR201~202、TR301~302、TR401~402)		
		增列 ISAHAYA 牌型號 ISA1235AC1 額定規格：VCEO：-50V、VCBO：-60V、IC：-200Ma、PC：200mW、hfc：150~500 (插件位置：TR3~4、TR6~8、TR11~12、TR14、TR102、TR202、TR302、TR402)		
		增列東芝牌型號 SSM3J15FU 額定規格：VDS：-30V、VGSS：±20V、ID：±0.1A、PD：150mW (插件位置：TR13)		
	鐵氧體磁珠、電阻、電容器	增列村田製作所型號 BLM21 PG□SN 鐵氧體磁珠、 額定規格：直流阻抗：0.09Ω以下、容許電流：1.5A 以下 (插件位置：NF1、NF2)		
		增列電阻 額定規格：阻抗值：1.2K~47K、電力：63mW、容許差：±5% (插件位置：R73)		
		增列電容器 額定規格：靜電容量：10P~0.1μF、電壓：50V、容許差：±10% (插件位置：C35、C36)		
	底箱標示貼紙	變更為受第 15~8 號		
	二極體	增列松下牌型號 MA2J111 額定規格： VR：80V、IO：100Ma、順電壓 VF：1.2V (插件位置：D2~3、D6~13、D102~103、D202~203、D302~303、D402~403)		
		增列新電元牌型號 D1F60		

財團法人台灣安全中心 認可

		額定規格：VRM：600V、IO：0.75A、VF：1.1V (插件位置：D1、D4、D6)		
		增列 Panasonic 牌型號 DA2J101 額定規格： VR：80V、IF：100mA、 順電壓 VF：1.2V (插件位置 D2~3、D6~13、D102~103、D202~203、D302~303、D402~403)		
	陶磁振盪器	增列村田牌型號 CSBFB1M22J58 額定規格：振盪頻率：1.2288MHz (插件位置：X1)		
	電阻	增列電阻 額定規格：阻抗值：470Ω、 電力：63mW、容許差：±5% (插件位置：R12)		
	基鈉二極體	增列 Renesas Electronics 牌 型號 RD8.2SB2 額定規格：P：200mW、 基鈉電壓 VZ：7.98~8.39V (插件位置：ZD2)		
		增列 Renesas Electronics 牌 型號 RD12SB3 額定規格：P：200mW、 基鈉電壓 VZ：12.04~12.64V (插件位置：ZD4~D6)		
	鉭電容器	增列 NICHICON 牌型號 F931E106M 額定規格：容量：10μF、電壓：25V (插件位置：C4、C8)		
	陶磁電容器	增列尺寸(長*寬)：0.6*0.3(mm) (插件位置：C2~3、C5~7、C9~15、C17~25、C28~29、C31~32、C101~103、C201~203、C301~303、C401~403)		
		增列尺寸(長*寬)：1.0*0.5(mm) (插件位置：C16、C27、C30、C33~36)		
3	電路板	插件位置 ZD1、ZD101、ZD201、ZD301、ZD401、ZD102、ZD202、ZD302、ZD402、ZD2、ZD3、ZD4、ZD6、ZD5 增列電子零件	110 年 10 月 29 日	110 消設字第 1102870 號

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警中繼器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

財團法人消防安全中心基金會