發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1068

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

（一）公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

（二）統一編號：53653839

（三）負 責 人：望月靖之

（四）所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：104 年 1 月 7 日

四、認可有效期限：自 114 年 1 月 7 日起至 119 年 1 月 6 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱		火警受信總機	型式認可編號	AR-A104001
型式種類		R 型複合式	廠牌	HOCHIKI
引導燈具連動控制盤	形狀	--	產地	日本
	信號 / 回路	--	適用範圍	供火災自動警報及防災連動控制設備使用。
	緊急電源	--		

設備規格

項次	型號	最大回路數	安裝方式	標稱蓄積時間(sec)	主電源		預備電源		最大消耗功率(VA)
					額定電壓(Vac)	額定頻率(HZ)	電池種類	電壓/容量*數量	
主型式	HRN-ABS2550FGA(T)	10 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/10Ah*2	940
系列 1	HRN-ABS2040FGA(T)	8 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/10Ah*1+24Vdc/6Ah*1	940
系列 2	HRN-ABS1020FGA(T)	4 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/10Ah	600
系列 3	HRN-ABS510FGA(T)	2 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/6Ah	600
系列 4	HRN-ABW1020FGA(T)	4 (255 位址/回)	壁掛式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/10Ah	600

系列5	HRN-ABW510FGA(T)	2 (255 位址/回)	壁掛式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/6Ah	600
系列6	HRN-ABS2550FGA(T-METAL)	10 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/10Ah*2	940
系列7	HRN-ABS2040FGA(T-METAL)	8 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/6Ah*1+24Vdc/10Ah*1	940
系列8	HRN-ABS1020FGA(T-METAL)	4 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/10Ah*1	600
系列9	HRN-ABS510FGA(T-METAL)	2 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/6Ah*1	600
系列10	HRN-ABW1020FGA(T-METAL)	4 (255 位址/回)	壁掛式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/10Ah*1	600
系列11	HRN-ABW510FGA(T-METAL)	2 (255 位址/回)	壁掛式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/6Ah*1	600
系列12	HRN-ABS2550FGA(T-OP5K)	10 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/10Ah*2	940
系列13	HRN-ABS2040FGA(T-OP5K)	8 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/6Ah*1+24Vdc/10Ah*1	940
系列14	HRN-ABS1020FGA(T-OP5K)	4 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/10Ah*1	600
系列15	HRN-ABS510FGA(T-OP5K)	2 (255 位址/回)	自立式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/6Ah*1	600
系列16	HRN-ABW1020FGA(T-OP5K)	4 (255 位址/回)	壁掛式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/10Ah*1	600
系列17	HRN-ABW510FGA(T-OP5K)	2 (255 位址/回)	壁掛式	20-50	110	50/60	鎳鎘電池	24Vdc/6Ah*1	600

七、輕微變更內容：

	變更內容		核准日期	核准文號
1	HRN-ABW510FGA(T-OP5K)及全系列型號	MCPU 電路板 增列 EPSON POYOCOM 公司製造之型號 RTC-72423 IC（因振盪回路置於 IC 內，因此未裝設外部附件(X4、C166、C167、C168)、另插件位置 U18 的 3pin、6 pin、8 pin、17 pin、18 pin、21 pin 連接 GND，13 pin 連接 R405 變更電阻阻抗值 100Ω~1KΩ (插件位置 R173) 增列 Altera 公司製造之型號 EPM7064 IC(插件位置 U35) 增列 RICOH 公司製造之型號 R1204N213F IC(插件位置 U61)、伴隨增列 IC，週邊回路隨之變更 (增列：R400~R403、VR10、C400~C403、D10、L100~L101、F3) 增列電容(插件位置：C219) 增列空端子接線(插件位置：U1)EXTAL2 端子追加 R191 並連接至 VCC1.9V、USB_P 端子追加 R190 並接至 GND、USB_M 端子追加 R189 並接至 GND	107 年 10 月 2 日	107 消設字第 1072535 號
		制御+SCPU 電路板增列富士通 COMPONENT 公司製造之型號 RY-24W 繼電器 增列 SANSIN 公司製造之板號 PU30W-HRN-K-B DCDC 變流器零件併用(插件位置：PS1)		
2	HRN-ABW510FGA(T-OP5K)及全系列型號	控制+SCPU 電路板繼電器增列富士通牌型號 NA-24W-K 額定規格：額定電壓 DC24V、 額定電流：8.3mA、線圈電阻：2880Ω 接點材料：鍍金銀合金 接點容量：DC30V/2A、時動電壓：16.8V (插件位置：FA，EA1~EA8、GA、K1~K5、P、TEL)	108 年 5 月 16 日	108 消設字第 1081145 號
		控制+SCPU 電路板轉換器增列 SANSHIN 牌型號 PU30W-HRN-K-A 額定規格：輸入電壓：24V、 輸出電壓：42.5~48V、 使用電流：0.6A 以下 (插件位置：PS1)		
3	系列型號 HRN-ABW510FGA(T-OP5K)、 HRN-ABW510FGA(T-OP5K)、 HRN-ABW510FGA(T-OP5K)	變更標示樣式(可選擇型號)	108 年 10 月 8 日	108 消設字第 1082539 號
4	HRN-ABW510FGA(T-OP5K)及全系列型號	電路板 增列板號 2-7-500-0721 增列板號 2-7-500-2617 增列板號 2-7-500-0165 增列板號 2-7-500-2616 增列板號 2-7-500-0900 增列板號 2-7-500-2621	109 年 2 月 14 日	109 消設字第 1090307 號

5	HRN-ABW510FGA(T-OP5K)及全系列型號	IC 記憶體插件位置 M7 增列同規格零件 電路板因應上述 IC 記憶體增列電路板及下列零件： 1. 增列連接器(插件位置 M7CN1 及 M7CN2)。 2. 為降低雜訊增列電容器(插件位置 M7C)	110 年 3 月 24 日	110 消設字第 1100727 號
6	HRN-ABW510FGA(T-OP5K)及全系列型號	電路板插件位置 IC607、IC608 增列同等級電子零件	110 年 10 月 29 日	110 消設字第 1102865 號
7	HRN-ABW510FGA(T-OP5K)及全系列型號	控制及 SCPU 電路板插件位置 C10、PS1 增列同等級電子零件 DC 變流器插件位置 R34 增列同等級電子零件 SCPU 電路板插件位置 PS1 增列同等級電子零件 操作電路板插件位置 C1~C3 增列同等級電子零件 移報副機及 R/P 移報電路板插件位置 C633~C636 增列同等級電子零件 標準 R/P 移報電路板插件位置 C3~C16、C18~C24 增列同等級電子零件	111 年 2 月 25 日	111 消設字第 1110569 號
8	HRN-ABW510FGA(T-OP5K)及全系列型號	METAL 網路電路板增列板號 2-7-500-3530 光纖 5km 網路電路板插件位置 X1 增列同等級電子零件 LCPU 電路板增列板號 2-7-500-3410	112 年 7 月 20 日	112 消設字第 1122033 號
9	HRN-ABW510FGA(T-OP5K)及全系列型號	電路板增列板號 2-7-500-4430 (插件位置 F601、F602 增列電子零件)	112 年 8 月 24 日	112 消設字第 1122427 號
10	HRN-ABW510FGA(T-OP5K)及全系列型號	控制電路板插件位置 FA、EA1~EA8、GA、K1~K5、P 增列繼電器 操作電路板插件位置 TEL 增列繼電器 R/P 移報電路板插件位置 EA1~EA15 增列繼電器	113 年 12 月 6 日	113 消設字第 1133281 號

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 111 年 6 月 23 日火警受信總機認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)原本會 114 年 1 月 20 日核發之證書編號 CFS-A113-1344 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會