發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1085

# 消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：110 年 3 月 8 日

四、認可有效期限：自 115 年 3 月 8 日起至 120 年 3 月 7 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 型式認可編號 | FD-A110001 | 設備名稱 | 火警探測器 |
| 廠牌 | HOCHIKI | 產地 | 日本 |
| 型號 | ASB-2LYA | 型式種類 | 差動式局限型 |
| 感知元件(特性) | 熱敏電阻 | 感度種類 | 2 種 |
| 額定電壓(Vdc) | 39.5 | 額定電流(mA) | 30 |
| 類型 | 非防水型、普通型、再用型 | 標稱動作溫度(℃) | -- |
| 標稱監視距離(m) | -- | 監視角度 | -- |
| 蓄積功能 | □有 ■無 | 標稱蓄積時間(s) | -- |
| 適用範圍 | 供火警自動警報設備使用。 | | |

七、輕微變更內容:

| | 變更內容 | 核准日期 | 核准文號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 插件位置 TR1 增列同等級電子零件 | 110 年 10 月 27 日 | 110 消設字第 1102836 號 |

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)原本會 114 年 11 月 21 日核發之證書編號 CFS-A114-1190 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會