發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1095

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：102 年 1 月 9 日

四、認可有效期限：自 112 年 1 月 9 日起至 117 年 1 月 8 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A10202	型號	CHW-S4A
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
定址裝置	電子式	外部配線阻抗(Ω)	50 以下
定址碼數(組)	1	監視迴路數(組)	4
額定電壓(Vdc)	39.5	額定電流(mA)	0.8
蓄積功能	□有 ■無	標稱蓄積時間(s)	--
輸出裝置	--		
適用範圍	供火警自動警報設備使用		

七、輕微變更內容：

	變更內容		核准日期	核准文號
1	鉭電容器	增列 NICHICON 牌型號 F931E106M 額定規格：耐壓 25V，容量 10Mf (插件位置：C6、C11)	108 年 4 月 1 日	108 消設字第 1080751 號
	二極體	增列 Panasonic 牌型號 DA2J101 額定規格：額定 VR：80V，額定 Ic：100mA，順電壓 VF：1.2V (插件位置：D3、D4、D101、D201、D301、D401)		
	明細書(誤記修正)	修正：額定 VRM：600V，備註：D1F60(V6) (插件位置：D1、D5)		
	電晶體	增列東芝牌型號 SSM3J15FU 額定規格：VDSS：-30V，VGSS：±20V、ID：±0.1A，PC：150mW(插件位置：TR6)		

2	電路板（電容器）	增列額定規格：額定電壓：25V 插件位置：C2~C3、C21~C24）	108年8月8日	108消設字第1082006號
		增列額定規格：額定電壓：50V 插件位置：C101、C201、C301、C401）		
	電路板（二極體）	增列ROHM牌型號KDZVTR47A 額定規格：基鈉電壓：44~50V 額定功率：1W （插件位置：ZD1、ZD6）		
		增列ROHM牌型號UFZVTE-178.2B 額定規格：基鈉電壓：7.82~8.26V 額定功率：500mW （插件位置：ZD2、ZD5）		
		增列ROHM牌型號UFZVTE-1715B 額定規格：基鈉電壓：14.00~14.79V 額定功率：500mW （插件位置：ZD3）		
		增列ROHM牌型號UFZVTE-176.8B 額定規格：基鈉電壓：6.52~6.86V 額定功率：500mW （插件位置：ZD101、ZD201、ZD301、ZD401）		
		增列ROHM牌型號KDZVTR18B 額定規格：基鈉電壓：18.0~20.3V 額定功率：1W （插件位置：ZD102、ZD202、ZD302、ZD402）		

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部101年11月14日火警中繼器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為5年，申請者應於認可書有效期間到期前6個月之5個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)原本會112年5月30日核發之證書編號CFS-A112-0474型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會