發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1097

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：103 年 7 月 16 日

四、認可有效期限：自 113 年 7 月 16 日起至 118 年 7 月 15 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A103003	型號	CHW-G4
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
定址裝置	電子式	外部配線阻抗(Ω)	50 以下
定址碼數(組)	1	監視迴路數(組)	4
額定電壓(Vdc)	39.5	額定電流(mA)	0.34
蓄積功能	□有 ■無	標稱蓄積時間(s)	--
輸出裝置	--		
適用範圍	供火警自動警報設備使用		

七、輕微變更內容：

	變更內容		核准日期	核准文號
1	明細書 (誤記修正)	修正：額定 VCBO	108 年 4 月 1 日	108 消設字第 1080749 號
	PNP 電晶體	增列 ISAHAYA 牌型號 2SA1235A 額定規格：VCEO：-50V、VCBO：-60V、IC：200mA、PC：200mW、hfc：150~500 (插件位置：TR5、TR7~8、TR10~11、TR101、TR201、TR301、TR401)		
		增列松下牌型號 2SD0601A 額定規格：VCEO：50V、VCBO：60V、IC：100mA、PC：200mW、hfc：210~460 (插件位置：TR2~4、TR6、TR103、TR203、TR303、TR403)		

	底箱標示貼紙	變更為受第 15~8 號		
	二極體	增列新電元牌型號 D1F60 額定規格：VRM：600V、IO：0.75A、VF：1.1V (插件位置：D1、D2)		
		增列 Panasonic 牌型號 DA2J101 額定規格： VR：80V、IF：100mA、 順電壓 VF：1.2V (插件位置：D5~10、D101、D201、D301、D401)		
	電晶體	增列 ISAHAYA 牌型號 ISA1235AC1 額定規格：VCEO：-50V、VCBO：-60V、 IC：-200mA、PC：200mW、hfc：150~500 (插件位置：TR5、TR7~8、TR10、TR101、TR201、TR301、TR401)		
		增列東芝牌型號 SSM3J15FU 額定規格：VDS：-30V、VGSS：±20V、 ID：±0.1A、PD：150mW (插件位置：TR9)		
	陶磁振盪器	增列村田牌型號 CSBFB1M22J58 額定規格：振盪頻率：1.2288MHz (插件位置：X1)		
	電阻	增列電阻 額定規格：阻抗值：470Ω、電力：63mW、 容許差：±5% (插件位置：R49)		
	基鈉二極體	增列 Renesas Electronics 牌型號 RD8.2SB2 額定規格：P：200mW、基鈉電壓 VZ：7.98~8.39V (插件位置：ZD3)		
		增列 Renesas Electronics 牌型號 RD7.5SB2 額定規格：P：200mW、基鈉電壓 VZ：7.25~7.63V (插件位置：ZD102、ZD202、ZD302、ZD402)		
	鉭電容器	增列 NICHICON 牌型號 F931E106M、 額定規格：耐壓 25V、容量 10μF (插件位置：C6、C11)		
2	電容器	增列額定電壓 25V 電容器 (插件位置：C2、C101、C102、C201、C202、C301、C302、C401、C402)	109 年 3 月 20 日	109 消設字第 1090632 號
	基鈉二極體	增列 ROHM 牌型號 KDZVTR47A(KC) 電壓 44~50V 電力 1W (插件位置：ZD1、ZD2、ZD101、ZD201、ZD301、ZD401)		
		增列 ROHM 牌型號 UFZVTE-178.2B(FB) 電壓 7.83~8.27V 電力 500mW(插件位置：ZD3)		
		增列 ROHM 牌型號 UFZVTE-177.5B(EB) 電壓 7.10~7.51V 電力 500mW(插件位置：ZD102、ZD202、ZD302、ZD402		

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警中繼器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)原本會 113 年 7 月 16 日核發之證書編號 CFS-A113-0526 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會