發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1111

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：114 年 8 月 22 日

四、認可有效期限：自 114 年 8 月 22 日起至 119 年 8 月 21 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A114002	型號	CMA-ABW2040(OP)
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
定址裝置	電子式	外部配線阻抗(Ω)	30
定址碼數(組)	2040	監視迴路數(組)	8
額定電壓(Vdc)	110	額定電流(mA)	10000
蓄積功能	■有 □無	標稱蓄積時間(s)	20～50
輸出裝置	供電接點輸出(容量：39.5Vdc/0.8A)-16 組 供電接點輸出(容量：24Vdc/1A)-3 組 供電接點輸出(容量：24Vdc/0.8A)-2 組 供電接點輸出(容量：24Vdc/0.6A)-2 組 供電接點輸出(容量：24Vdc/0.4A)-1 組 供電接點輸出(容量：24Vdc/2A)-2 組 無電壓接點輸出(容量 24Vdc/1A)-18 組		
適用範圍	供火警自動警報設備使用		

七、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警中繼器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)原本會 115 年 5 月 19 日核發之證書編號 CFS-A115-0427 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會