發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1069

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：110 年 6 月 16 日

四、認可有效期限：自 115 年 6 月 16 日起至 120 年 6 月 15 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱		火警受信總機	型式認可編號	AR-A110008
型式種類		R 型複合式	廠牌	HOCHIKI
引導燈具連動控制盤	形狀	--	產地	英國
	信號 / 回路	--	適用範圍	供火災自動警報及防災連動控制設備使用。
	緊急電源	--		

設備規格

項次	型號	最大回路數	安裝方式	標稱蓄積時間(sec)	主電源		預備電源		最大消耗功率(VA)
					額定電壓(Vac)	額定頻率(HZ)	電池種類	電壓/容量*數量	
主型式	L@titude	16(127 位址/回)	壁掛式	--	110/220	60	鉛酸電池	12V/7Ah*2	330

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電源供源器-增列一型電源供應器	111 年 12 月 30 日	111 消設字第 1114103 號
2	電路板(S769)-插件位置 C8、C11、C78 增列同等級規格電子零件、 電路板(S770)-插件位置 C11、C12、R30、R57 增列同等級規格電子零件	114 年 12 月 19 日	114 消設字第 1143206 號

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 111 年 6 月 23 日火警受信總機認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)本產品經 UL 測試合格，應附有 UL 認可標示。

(五)原本會 115 年 6 月 2 日核發之證書編號 CFS-A115-0401 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會