發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1105

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

（一）公司（商業）名稱：新加坡商報知機亞太股份有限公司台灣分公司

（二）統一編號：53653839

（三）負 責 人：望月靖之

（四）所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：105 年 9 月 8 日

四、認可有效期限：自 115 年 9 月 8 日起至 120 年 9 月 7 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會（桃園市蘆竹區東溪路 18 號）

六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A105011	型號	DCP-CZM
廠牌	HOCHIKI AMERICA	產地	美國
定址裝置	電子式	外部配線阻抗（Ω）	25 以下
定址碼數（組）	1	監視迴路數（組）	1
額定電壓（Vdc）	39	額定電流（mA）	60
蓄積功能	□有 ■無	標稱蓄積時間（s）	--
輸出裝置	--		
適用範圍	供火警自動警報設備使用		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電路板（ASSY 1600 01760）增列版次 REV F	106 年 1 月 25 日	106 消設字第 1060287 號
2	電路板-增列板號 ASSY 1600-01760 REV G1	109 年 1 月 13 日	109 消設字第 1090102 號

八、注意事項：

（一）本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警中繼器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

（二）本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

（三）本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

（四）本產品經 UL 測試合格，應附有 UL 認可標示。

（五）原本會 115 年 7 月 15 日核發之證書編號 CFS-A115-0566 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會