發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1120

# 消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：105 年 7 月 21 日

四、認可有效期限：自 115 年 7 月 21 日起至 120 年 7 月 20 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 型式認可編號 | P-A105004 | 設備名稱 | 火警發信機 |
| 型號 | DCP-AMS-LP | 產地 | 美國 |
| 廠牌 | HOCHIKI AMERICA | 額定電壓（Vdc） | 39 |
| 操作方式區分 | 扳動型 | 額定電流（mA） | 8 |
| 設置場所區分 | 屋內型 | 適用範圍 | 供手動報警設備使用之定址型火警發信機。 |

七、輕微變更內容：

| | 變更內容 | 核准日期 | 核准文號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電路板增列 ASSY 7000-00580 REV.C | 106 年 8 月 18 日 | 106 消設字第 1062419 號 |
| 2 | 電路板增列 ASSY 1600-01190 REV E | 108 年 6 月 25 日 | 108 消設字第 1081559 號 |

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警發信機火警警鈴及火警標示燈認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)本產品經 UL 測試合格，應附有 UL 認可標示。

(五)原本會 115 年 5 月 19 日核發之證書編號 CFS-A115-0435 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會