發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1074

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：102 年 10 月 25 日

四、認可有效期限：自 112 年 10 月 25 日起至 117 年 10 月 24 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A10250	設備名稱	火警探測器
廠牌	HOCHIKI EUROPE(UK)	產地	日本
型號	DCD-1E-IS	型式種類	補償式局限型
感知元件(特性)	熱敏電阻	感度種類	2 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	40
類型	非防水型、普通型、再用型	標稱定溫點(℃)	60
標稱監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	□有 ■無	標稱蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容:

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電路板板號由 2-2-803-4560 變更為 2-7-500-1866B。	105 年 8 月 23 日	105 消設字第 1052397 號
2	增列一款底座	111 年 9 月 19 日	111 消設字第 1112930 號

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警探測器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)本型係經 BRE 測試並經 LPCB 登錄，應另附有 LPCB 標示。

(五)原本會 112 年 9 月 18 日核發之證書編號 CFS-A112-0849 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會