發證日期：115 年 10 月 30 日
證書編號：CFS-A115-1123

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱： 新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統 一 編 號： 53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：108 年 1 月 15 日

四、認可有效期限：自 113 年 1 月 15 日起至 118 年 1 月 14 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型式認可編號	FH-A108001	設備名稱	泡沫噴頭
廠牌	HOCHIKI	型號	GFH-D35
使用壓力範圍(kgf/cm²)	2.5~6	放射量範圍(l/min)	35~53.5
標稱口徑	15A	螺紋標稱	PT 1/2
使用泡沫藥劑種類	水成膜泡沫液 3%	裝置高度（m）	1.5~8
安裝間距（m）	3m 以下	產地	日本
適用範圍	供泡沫滅火設備使用。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日泡沫噴頭認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)原本會 112 年 11 月 13 日核發之證書編號 CFS-A112-1066 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會