發證日期：115 年 10 月 30 日
證書編號：CFS-A115-1130

# 消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統 一 編 號： 53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：106 年 5 月 22 日

四、認可有效期限：自 111 年 5 月 22 日起至 116 年 5 月 21 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

| 型式認可編號 | AV-A106006 | 設備名稱 | 流水檢知裝置 |
|---|---|---|---|
| 廠牌 | HOCHIKI | 型號 | GNA-FA150 |
| 型式種類 | 動作閥型 | 構件 | 本體+DV |
| 標稱口徑 | 150A | 最大使用流量（l /min） | 4800 |
| 標稱壓力（配管連接部） | 10K | 最大使用流量之壓力損失值（MPa） | 0.035 |
| 使用壓力範圍（MPa） | 0.15~1.4 | 最大使用流量之等價管長（m） | 29.1 |
| 最低使用壓力之不動作流量（l /min） | 20 | 檢知流量係數 | 50、60 |
| 安裝方向 | 垂直 | 產地 | 日本 |
| 適用範圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用。 | | |

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日流水檢知裝置認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)原本會 112 年 5 月 30 日核發之證書編號 CFS-A112-0511 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會