發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1071

# 消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期:114 年 8 月 11 日

四、認可有效期限：自 114 年 8 月 11 日起至 119 年 8 月 10 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

| 設備名稱 | | 火警受信總機 | 型式認可編號 | AR-A114003 |
|---|---|---|---|---|
| 型式種類 | | P 型滅火連動控制盤 | 廠牌 | HOCHIKI AMERICA |
| 引導燈具連動控制盤 | 形狀 | -- | 產地 | 英國 |
| | 信號 / 回路 | -- | 適用範圍 | 供火災自動警報及防災連動控制設備使用。 |
| | 緊急電源 | -- | | |

設備規格

| 項次 | 型號 | 最大回路數 | 安裝方式 | 標稱蓄積時間(sec) | 主電源 | | 預備電源 | | 最大消耗功率(VA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 額定電壓(Vac) | 額定頻率(HZ) | 電池種類 | 電壓/容量*數量 | |
| 主型式 | HCVR-3-R (115V) | 3 | 壁掛式 | -- | 110 | 60 | 鉛酸電池 | 12Vdc/7Ah*2 | 220 |
| 系列 1 | HCVR-3-R (230V) | 3 | 壁掛式 | -- | 220 | 60 | 鉛酸電池 | 12Vdc/7Ah*2 | 220 |

七、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 111 年 6 月 23 日火警受信總機認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四) 本產品經 UL 測試合格，應附有 UL 認可標示。

(五)原本會 114 年 8 月 11 日核發之證書編號 CFS-A114-0634 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會