

THAYAANITI A/L RAMAN

Pangsapuri Pulau Mutiara 3, 06-17 Blok C,
Jalan Pulau Mutiara 7/12,
Taman Pulau Mutiara,
81300 Johor Bahru, Johor.

E-mel: thaya_2401@yahoo.com
Tel: 010-918 2532

AVENUE GREEN DEVELOPMENT SDN. BHD. (202201000586 / 1446283-D)

#01-05, Pangsapuri Seri 18,
Jalan Persiaran Jaya Putra,
Bandar Jaya Putra,
81100 Johor Bahru, Johor.

29 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/041

Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/041

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan

(Final Notice — Defect Rectification Claim)

Hartanah di No. 49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah, 81000 Kulai, Johor

Merujuk kepada Notis Pertama (First Notice) bertarikh 11 September 2026 dengan nombor rujukan NOTIS-1/2026/041 yang telah dikemukakan kepada pihak tuan, pihak tuan telah diberikan tempoh 15 hari sehingga 26 September 2026 untuk melaksanakan pembaikan kecacatan selaras dengan tanggungjawab pemaju di bawah Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G) dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118].

2. Namun, sehingga tarikh Notis Kedua ini dikeluarkan, pemantauan berterusan oleh pemilik mendapati bahawa kerja pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan — yang telah pun disahkan masih belum diselesaikan oleh Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) pada 8 September 2026 — masih belum dilaksanakan atau belum disempurnakan oleh pihak tuan. Ini bermakna pihak tuan telah gagal mematuhi Notis Pertama yang dikeluarkan.

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

(List of Outstanding Defects)

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
45	Bedroom 1 — Wall	Hollowness pada dinding masih ada (Hollowness on wall still observed)	Belum Dibaiki
71	AC Ledge (Bedroom 3) — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall still observed)	Belum Dibaiki
100	Bedroom 3 — M&E	Open ground pada soket 13A — sistem pembumian tidak berfungsi (Open ground on socket 13A — Major Defect)	Belum Dibaiki
116	Ceiling Area (Family Area) — Fixtures	Insulation sheet rosak dan pemasangan tidak sempurna (Damaged and improper installation for insulation sheet)	Belum Dibaiki
128	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Lengan injap terapung bengkok menyebabkan air terpancut keluar (Bent on floating valve arm still observed)	Belum Dibaiki
130	Water Tank Area — Fixtures	Insulation sheet rosak dan pemasangan tidak sempurna (Damaged and improper installation for insulation sheet)	Belum Dibaiki
134	Staircase — Floor	Hollowness pada jubin lantai dan skirting masih ada (Hollowness on floor tiles and skirting still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
153	Top Roof — Wall	Keretakan pada dinding masih ada (Crack on wall still observed)	Belum Dibaiki
154	Top Roof — Roof	Kerosakan/keretakan pada genting bumbung (Damaged/crack on roof tiles)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
162	Utility — M&E	SPD tidak berfungsi (Malfunction Surge Protective Device — Major Defect)	Belum Dibaiki

172	Bathroom 3 — Ceiling	Kebocoran dan kelembapan tinggi pada permukaan siling di dalam ceiling manhole (Leaking and high moisture on ceiling surface inside ceiling manhole)	Belum Dibaiki
173	Bathroom 3 — Ceiling	Kebocoran dan kelembapan tinggi pada permukaan siling di dalam ceiling manhole (Leaking and high moisture on ceiling surface inside ceiling manhole)	Belum Dibaiki
200	Living and Dining — Ceiling	Kebocoran dan kelembapan tinggi pada siling di dalam ceiling manhole (Leaking and high moisture on ceiling inside ceiling manhole)	Belum Dibaiki
243	Car Porch — Floor	Keretakan dan shrinkage cracks pada keseluruhan papak lantai masih ada (Cracks and shrinkage cracks on all floor slab still observed)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
251	Car Porch — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall still observed)	Belum Dibaiki

**Senarai lengkap kecacatan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dihantar melalui WhatsApp pada 31 Julai 2026.*

- Perhatian khusus dan SEGERA sekali lagi diberikan kepada kecacatan elektrik yang melibatkan KESELAMATAN — item No. 100 (open ground pada soket 13A, sistem pembumian tidak berfungsi) dan item No. 162 (SPD tidak berfungsi). Kedua-dua kecacatan ini kekal tidak dibaiki sejak dilaporkan dan terus mendedahkan penghuni kepada risiko kejutan elektrik dan kebakaran. Pembaikan oleh orang kompeten (competent person) dituntut dengan segera. Perhatian turut diberikan kepada kebocoran aktif yang berterusan — item No. 172, 173 dan 200 (kebocoran dan kelembapan tinggi pada siling di Bathroom 3 serta Living and Dining) — di mana punca kebocoran dituntut dikesan dan dibaiki sepenuhnya, bukan sekadar pembaikan kosmetik.
- Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 14 Oktober 2026. Notis Kedua ini

menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan selaras dengan Klausula 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G).

5. Merujuk kepada Klausula Penyampaian Dokumen 29(1) (Service of Documents) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

6. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan pembaikan selepas Notis Kedua (Final Notice) ini tamat tempohnya pada 14 Oktober 2026, saya akan tanpa berlengah lagi mengambil tindakan berikut:
 - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
 - Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum 5%) yang sedang dipegang sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausula 27(2) Perjanjian Jual Beli (Jadual G);
 - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
 - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(THAYAAANITI A/L RAMAN)

No. K/P: 950124-06-5607

E-mel: thaya_2401@yahoo.com

Telefon: 010-918 2532

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
11 Jun 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
28 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
31 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara rasmi kepada pemaju melalui WhatsApp
30 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
8 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 15 kecacatan masih belum dibaiki
11 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan — Ruj. NOTIS-1/2026/041
26 September 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — kecacatan masih belum diselesaikan
29 September 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan
14 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa AVENUE GREEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
(202201000586 / 1446283-D) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan
Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 29
September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/041 daripada THAYAANITI A/L
RAMAN berhubung hartanah di No. 49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah,
81000 Kulai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa AVENUE GREEN DEVELOPMENT SDN. BHD.
(202201000586 / 1446283-D) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan
Pembetulan Kekacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 29
September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/041 daripada THAYAANITI A/L
RAMAN berhubung hartanah di No. 49, Jalan Impian Indah 2, Taman Impian Indah,
81000 Kulai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

