

AZWAN MOHAMAD

No 7, Jalan Perjiranan 14/8,
Perjiranan 14, Bandar Dato Onn,
81100 Johor Bahru,
Johor.

E-mel: ain_nabilah151294@yahoo.com
Tel: 011-10902477

JLG LAND BERHAD

Level 16, Menara KOMTAR,
80888 Ibrahim International Business District (IIBD),
Johor Bahru, Johor.

1 Julai 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/007

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah di No 7, Jalan Perjiranan 14/8, Perjiranan 14, Bandar Dato Onn, 81100
Johor Bahru, Johor

Saya, AZWAN MOHAMAD (No. K/P: 001014-03-0660), pemilik unit hartanah di alamat di atas, telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi pemaju (KITA APPS) pada 2 Mac 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan langsung oleh pihak tuan. Berikut adalah senarai kecacatan yang masih belum diselesaikan:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
32	Family Hall (Ground Floor) — M&E	Kerosakan fungsi — Butang ujian RCCB 0.03A tidak berfungsi (tidak dapat trip apabila ditekan)	Tiada Tindakan
66	Kitchen (Ground Floor) — Lantai	Masalah penjajaran — Lippage pada jubin lantai	Tiada Tindakan

135	Master Bedroom — Dinding	Kecacatan besar — Pertumbuhan kulat dan tanda kerosakan air pada dinding bercat	Tiada Tindakan
168	Bedroom 2 — Lantai	Kecacatan kecil — Retak pada jubin lantai	Tiada Tindakan
174	Bedroom 2 — Tingkap	Masalah sambungan — Jurang kelihatan dan pengedap tidak sempurna antara bingkai tingkap dan dinding	Tiada Tindakan

**Senarai lengkap kecacatan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan pada 2 Mac 2026.*

3. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 16 Julai 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
4. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan kali kedua (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
5. Notis ini dihantar melalui serahan tangan. Sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan, pos berdaftar atau e-mel adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

6. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(AZWAN MOHAMAD)

No. K/P: 001014-03-0660

E-mel: ain_nabilah151294@yahoo.com

Telefon: 011-10902477

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
26 Februari 2026	Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) dijalankan
2 Mac 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi pemaju (KITA APPS)
1 April 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — tiada tindakan diambil
1 Julai 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
16 Julai 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa JLG LAND BERHAD telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/007 daripada AZWAN MOHAMAD berhubung hartanah di No 7, Jalan Perjiranan 14/8, Perjiranan 14, Bandar Dato Onn, 81100 Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa JLG LAND BERHAD telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/007 daripada AZWAN MOHAMAD berhubung hartanah di No 7, Jalan Perjiranan 14/8, Perjiranan 14, Bandar Dato Onn, 81100 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



LAMPIRAN A

Gambar Bukti Kecacatan (Defect Evidence Photos)

Tarikh Pemeriksaan: 26 Februari 2026



Tag 32 — Family Hall (Ground Floor) — M&E
Kerosakan fungsi — Butang ujian RCCB 0.03A



Tag 66 — Kitchen (Ground Floor) — Lantai
Masalah penjajaran — Lippage pada jubin lantai



Tag 135 — Master Bedroom — Dinding
Kecacatan besar — Pertumbuhan kulat dan tanda



Tag 168 — Bedroom 2 — Lantai
Kecacatan kecil — Retak pada jubin lantai



Tag 174 — Bedroom 2 — Tingkap
Masalah sambungan — Jurang kelihatan dan